

下表の網掛け項目は省略不可項目であり、施行規則で定めた検査頻度を最低限行う回数とし、状況に応じてこの回数を増加させることにより水質管理の強化を図ることとする。

| 番号         | 定期検査項目                             | 検査頻度            | 基準値<br>(mg/L) | 4月         | 5月            | 6月              | 7月              | 8月              | 9月         | 10月        | 11月           | 12月        | 1月         | 2月            | 3月         | 年度最大値           | 年度最小値           | 年度平均値           | 定量下限値         |       |
|------------|------------------------------------|-----------------|---------------|------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| 基1         | 一般細菌                               | 1回/月            | 100CFU/mL     | 0 CFU/mL   | 0 CFU/mL      | 0 CFU/mL        | 0 CFU/mL        | 0 CFU/mL        | 0 CFU/mL   | 0 CFU/mL   | 0 CFU/mL      | 0 CFU/mL   | 0 CFU/mL   | 0 CFU/mL      | 0 CFU/mL   | 0 CFU/mL        | 0 CFU/mL        | 0.0 CFU/mL      | 0 CFU/mL      |       |
| 基2         | 大腸菌                                | 1回/月            | 不検出           | 不検出        | 不検出           | 不検出             | 不検出             | 不検出             | 不検出        | 不検出        | 不検出           | 不検出        | 不検出        | 不検出           | 不検出        | 不検出             | 不検出             | 不検出             | *****         |       |
| 基3         | カドミウム及びその化合物                       | 1回/3年           | 0.003         |            |               |                 |                 |                 |            |            |               |            |            |               |            | -               | -               | -               | 0.0003 mg/L   |       |
| 基4         | 水銀及びその化合物                          | 1回/3年           | 0.0005        |            |               |                 |                 |                 |            |            |               |            |            |               |            | -               | -               | -               | 0.00005 mg/L  |       |
| 基5         | セレン及びその化合物                         | 1回/3年           | 0.01          |            |               |                 |                 |                 |            |            |               |            |            |               |            | -               | -               | -               | 0.001 mg/L    |       |
| 基6         | 鉛及びその化合物                           | 1回/3年           | 0.01          |            |               |                 |                 |                 |            |            |               |            |            |               |            | -               | -               | -               | 0.001 mg/L    |       |
| 基7         | ヒ素及びその化合物                          | 1回/3年           | 0.01          |            |               |                 |                 |                 |            |            |               |            |            |               |            | -               | -               | -               | 0.001 mg/L    |       |
| 基8         | 六価クロム化合物                           | 1回/3年           | 0.05          |            | 0.002 mg/L未満  |                 |                 | 0.002 mg/L未満    |            |            | 0.002 mg/L未満  |            |            | 0.002 mg/L未満  |            | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.005 mg/L    |       |
| 基9         | 亜硝酸態窒素                             | 1回/3年           | 0.04          |            |               |                 |                 |                 |            |            |               |            |            |               |            | -               | -               | -               | 0.004 mg/L    |       |
| 基10        | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 1回/3月           | 0.01          |            | 0.001 mg/L未満  |                 |                 | 0.001 mg/L未満    |            |            | 0.001 mg/L未満  |            |            | 0.001 mg/L未満  |            | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L    |       |
| 基11        | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 1回/3年           | 10            |            |               |                 |                 |                 |            |            |               |            |            |               |            | -               | -               | -               | 0.1 mg/L      |       |
| 基12        | フッ素及びその化合物                         | 1回/3年           | 0.8           |            |               |                 |                 |                 |            |            |               |            |            |               |            | -               | -               | -               | 0.08 mg/L     |       |
| 基13        | ホウ素及びその化合物                         | 1回/3年           | 1             |            |               |                 |                 |                 |            |            |               |            |            |               |            | -               | -               | -               | 0.02 mg/L     |       |
| 基14        | 四塩化炭素                              | 1回/3年           | 0.002         |            |               |                 |                 |                 |            |            |               |            |            |               |            | -               | -               | -               | 0.0002 mg/L   |       |
| 基15        | 1,4-ジオキサン                          | 1回/3年           | 0.05          |            |               |                 |                 |                 |            |            |               |            |            |               |            | -               | -               | -               | 0.003 mg/L    |       |
| 基16        | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 1回/3年           | 0.04          |            |               |                 |                 |                 |            |            |               |            |            |               |            | -               | -               | -               | 0.002 mg/L    |       |
| 基17        | ジクロロメタン                            | 1回/3年           | 0.02          |            |               |                 |                 |                 |            |            |               |            |            |               |            | -               | -               | -               | 0.001 mg/L    |       |
| 基18        | テトラクロロエチレン                         | 1回/3年           | 0.01          |            |               |                 |                 |                 |            |            |               |            |            |               |            | -               | -               | -               | 0.001 mg/L    |       |
| 基19        | トリクロロエチレン                          | 1回/3年           | 0.01          |            |               |                 |                 |                 |            |            |               |            |            |               |            | -               | -               | -               | 0.001 mg/L    |       |
| 基20        | ベンゼン                               | 1回/3年           | 0.01          |            |               |                 |                 |                 |            |            |               |            |            |               |            | -               | -               | -               | 0.001 mg/L    |       |
| 基21        | 塩素酸                                | 1回/3月           | 0.6           |            | 0.06 mg/L未満   |                 |                 | 0.08 mg/L       |            |            | 0.06 mg/L未満   |            |            | 0.06 mg/L未満   |            | 0.08 mg/L       | 0.06 mg/L未満     | 0.07 mg/L       | 0.06 mg/L     |       |
| 基22        | クロロ酢酸                              | 1回/3月           | 0.02          |            | 0.002 mg/L未満  |                 |                 | 0.002 mg/L未満    |            |            | 0.002 mg/L未満  |            |            | 0.002 mg/L未満  |            | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L    |       |
| 基23        | クロロホルム                             | 1回/3月           | 0.06          |            | 0.0057 mg/L   |                 |                 | 0.0088 mg/L     |            |            | 0.0032 mg/L   |            |            | 0.0022 mg/L   |            | 0.009 mg/L      | 0.002 mg/L      | 0.005 mg/L      | 0.001 mg/L    |       |
| 基24        | ジクロロ酢酸                             | 1回/3月           | 0.03          |            | 0.002 mg/L未満  |                 |                 | 0.002 mg/L未満    |            |            | 0.003 mg/L    |            |            | 0.002 mg/L未満  |            | 0.003 mg/L      | 0.002 mg/L未満    | 0.002 mg/L      | 0.002 mg/L    |       |
| 基25        | ジブromクロロメタン                        | 1回/3月           | 0.1           |            | 0.0002 mg/L未満 |                 |                 | 0.0002 mg/L未満   |            |            | 0.0002 mg/L未満 |            |            | 0.0002 mg/L未満 |            | 0.000 mg/L未満    | 0.000 mg/L未満    | 0.000 mg/L未満    | 0.001 mg/L    |       |
| 基26        | 臭素酸                                | 1回/3月           | 0.01          |            | 0.001 mg/L未満  |                 |                 | 0.001 mg/L未満    |            |            | 0.001 mg/L未満  |            |            | 0.001 mg/L未満  |            | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L    |       |
| 基27        | 総トリハロメタン                           | 1回/3月           | 0.1           |            | 0.01 mg/L未満   |                 |                 | 0.01 mg/L未満     |            |            | 0.01 mg/L未満   |            |            | 0.01 mg/L未満   |            | 0.01 mg/L未満     | 0.01 mg/L未満     | 0.01 mg/L未満     | 0.01 mg/L     |       |
| 基28        | トリクロロ酢酸                            | 1回/3月           | 0.03          |            | 0.004 mg/L    |                 |                 | 0.005 mg/L      |            |            | 0.002 mg/L    |            |            | 0.002 mg/L未満  |            | 0.005 mg/L      | 0.002 mg/L未満    | 0.003 mg/L      | 0.002 mg/L    |       |
| 基29        | ブromジクロロメタン                        | 1回/3月           | 0.03          |            | 0.0007 mg/L   |                 |                 | 0.001 mg/L      |            |            | 0.0007 mg/L   |            |            | 0.0006 mg/L   |            | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L未満    | 0.001 mg/L    |       |
| 基30        | ブromホルム                            | 1回/3月           | 0.09          |            | 0.0002 mg/L未満 |                 |                 | 0.0002 mg/L未満   |            |            | 0.0002 mg/L未満 |            |            | 0.0002 mg/L未満 |            | 0.000 mg/L未満    | 0.000 mg/L未満    | 0.000 mg/L未満    | 0.001 mg/L    |       |
| 基31        | ホルムアルデヒド                           | 1回/3月           | 0.08          |            | 0.004 mg/L未満  |                 |                 | 0.004 mg/L未満    |            |            | 0.004 mg/L未満  |            |            | 0.004 mg/L未満  |            | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満    | 0.004 mg/L未満    | 0.008 mg/L    |       |
| 基32        | 亜鉛及びその化合物                          | 1回/3年           | 1             |            |               |                 |                 |                 |            |            |               |            |            |               |            | -               | -               | -               | 0.005 mg/L    |       |
| 基33        | アルミニウム及びその化合物                      | 1回/3月           | 0.2           |            | 0.037 mg/L    |                 |                 | 0.037 mg/L      |            |            | 0.041 mg/L    |            |            | 0.027 mg/L    |            | 0.04 mg/L       | 0.03 mg/L       | 0.04 mg/L       | 0.01 mg/L     |       |
| 基34        | 鉄及びその化合物                           | 1回/3年           | 0.3           |            |               |                 |                 |                 |            |            |               |            |            |               |            | -               | -               | -               | 0.03 mg/L     |       |
| 基35        | 銅及びその化合物                           | 1回/3年           | 1             |            |               |                 |                 |                 |            |            |               |            |            |               |            | -               | -               | -               | 0.005 mg/L    |       |
| 基36        | ナトリウム及びその化合物                       | 1回/3年           | 200           |            |               |                 |                 |                 |            |            |               |            |            |               |            | -               | -               | -               | 1.0 mg/L      |       |
| 基37        | マンガン及びその化合物                        | 1回/3年           | 0.05          |            |               |                 |                 |                 |            |            |               |            |            |               |            | -               | -               | -               | 0.001 mg/L    |       |
| 基38        | 塩化物イオン                             | 1回/月            | 200           | 3.9 mg/L   | 3.4 mg/L      | 4.0 mg/L        | 4.7 mg/L        | 5.1 mg/L        | 4.0 mg/L   | 3.5 mg/L   | 3.5 mg/L      | 4.0 mg/L   | 3.4 mg/L   | 3.9 mg/L      | 16.0 mg/L  | 16.0 mg/L       | 3.4 mg/L        | 5.0 mg/L        | 1.0 mg/L      |       |
| 基39        | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 1回/3月           | 300           |            | 48 mg/L       |                 |                 | 38 mg/L         |            |            | 50 mg/L       |            |            | 56 mg/L       |            | 56 mg/L         | 38 mg/L         | 48 mg/L         | 2.0 mg/L      |       |
| 基40        | 蒸発残留物                              | 1回/3月           | 500           |            | 78 mg/L       |                 |                 | 62 mg/L         |            |            | 80 mg/L       |            |            | 93 mg/L       |            | 93 mg/L         | 62 mg/L         | 78 mg/L         | 10 mg/L       |       |
| 基41        | 陰イオン界面活性剤                          | 1回/3年           | 0.2           |            |               |                 |                 |                 |            |            |               |            |            |               |            | -               | -               | -               | 0.02 mg/L     |       |
| 基42        | ジェオスミン                             | 原因藻類発生時期に月に1回以上 | 0.00001       |            |               | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 |            |            |               |            |            |               |            | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L |       |
| 基43        | 2-メチルイソボルネオール                      | 原因藻類発生時期に月に1回以上 | 0.00001       |            |               | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 |            |            |               |            |            |               |            | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L未満 | 0.000001 mg/L |       |
| 基44        | 非イオン界面活性剤                          | 1回/3年           | 0.02          |            |               |                 |                 |                 |            |            |               |            |            |               |            | -               | -               | -               | 0.002 mg/L    |       |
| 基45        | フェノール類                             | 1回/3年           | 0.005         |            |               |                 |                 |                 |            |            |               |            |            |               |            | -               | -               | -               | 0.0005 mg/L   |       |
| 基46        | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 1回/月            | 3             | 0.2 mg/L未満 | 0.2 mg/L未満    | 0.2 mg/L未満      | 0.2 mg/L未満      | 0.2 mg/L        | 0.2 mg/L未満 | 0.2 mg/L未満 | 0.2 mg/L未満    | 0.3 mg/L未満 | 0.2 mg/L未満 | 0.2 mg/L      | 0.2 mg/L未満 | 0.3 mg/L        | 0.2 mg/L未満      | 0.2 mg/L        | 0.2 mg/L      |       |
| 基47        | PH値                                | 1回/月            | 5.8~8.6       | 7.7        | 7.7           | 7.7             | 7.6             | 7.7             | 7.7        | 7.8        | 7.8           | 7.6        | 7.7        | 7.7           | 7.8        | 7.8             | 7.6             | 7.7             | *****         |       |
| 基48        | 味                                  | 1回/月            | 異常でない         | 異常でない      | 異常でない         | 異常でない           | 異常でない           | 異常でない           | 異常でない      | 異常でない      | 異常でない         | 異常でない      | 異常でない      | 異常でない         | 異常でない      | 異常でない           | 異常でない           | 異常でない           | 異常でない         | ***** |
| 基49        | 臭気                                 | 1回/月            | 異常でない         | 異常でない      | 異常でない         | 異常でない           | 異常でない           | 異常でない           | 異常でない      | 異常でない      | 異常でない         | 異常でない      | 異常でない      | 異常でない         | 異常でない      | 異常でない           | 異常でない           | 異常でない           | 異常でない         | ***** |
| 基50        | 色度                                 | 1回/月            | 5             | 0.5 度未満    | 0.5 度未満       | 0.5 度未満         | 0.5 度未満         | 0.5 度未満         | 0.5 度未満    | 0.5 度未満    | 0.5 度未満       | 0.5 度未満    | 0.5 度未満    | 0.5 度未満       | 0.5 度未満    | 0.54 度未満        | 0.5 度未満         | 0.503333333 度未満 | 0.5 度         |       |
| 基51        | 濁度                                 | 1回/月            | 2             | 0.1 度未満    | 0.1 度未満       | 0.1 度未満         | 0.1 度未満         | 0.1 度未満         | 0.1 度未満    | 0.1 度未満    | 0.1 度未満       | 0.1 度未満    | 0.1 度未満    | 0.1 度未満       | 0.1 度未満    | 0.1 度未満         | 0.1 度未満         | 0.1 度未満         | 0.1 度         |       |
| 採水日        |                                    |                 |               | 4月15日      | 5月20日         | 6月17日           | 7月15日           | 8月19日           | 9月16日      | 10月21日     | 11月18日        | 12月9日      | 1月20日      | 2月17日         | 3月10日      | 最高値             | 最低値             | 平均値             |               |       |
| 気温(℃)      |                                    |                 |               | 13.8       | 22.5          | 24.0            | 28.4            | 29.9            | 25.2       | 24.0       | 28.4          | 17.0       | 13.1       | 6.0           | 19.3       | 29.9            | 3.0             | 17.9            |               |       |
| 水温(℃)      |                                    |                 |               | 15.5       | 19.0          | 21.2            | 23.2            | 23.2            | 21.5       | 21.0       | 17.2          | 13.8       | 9.2        | 9.0           | 10.8       | 23.2            | 9.0             | 17.1            |               |       |
| 残留塩素(mg/L) |                                    |                 |               | 0.2        | 0.2           | 0.3             | 0.2             | 0.3             | 0.2        | 0.3        | 0.3           | 0.3        | 0.3        | 0.3           | 0.4        | 0.4             | 0.2             | 0.3             |               |       |

毎日水質検査結果(残留塩素)

【朝比奈配水池】

令和3年 4月

令和3年 5月

令和3年 6月

令和3年 7月

| 月日   | 色  | 濁り | 残留塩素     |
|------|----|----|----------|
| 4/1  | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 4/2  | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 4/3  | 正常 | 正常 | 0.36 ppm |
| 4/4  | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 4/5  | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 4/6  | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 4/7  | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 4/8  | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 4/9  | 正常 | 正常 | 0.36 ppm |
| 4/10 | 正常 | 正常 | 0.36 ppm |
| 4/11 | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |
| 4/12 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 4/13 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 4/14 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 4/15 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 4/16 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 4/17 | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |
| 4/18 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 4/19 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 4/20 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 4/21 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 4/22 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 4/23 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 4/24 | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |
| 4/25 | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |
| 4/26 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 4/27 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 4/28 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 4/29 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 4/30 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |

| 日    | 色  | 濁り | 残留塩素     |
|------|----|----|----------|
| 5/1  | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 5/2  | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 5/3  | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 5/4  | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 5/5  | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 5/6  | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 5/7  | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 5/8  | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 5/9  | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 5/10 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 5/11 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 5/12 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 5/13 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 5/14 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 5/15 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 5/16 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 5/17 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 5/18 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 5/19 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 5/20 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 5/21 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 5/22 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 5/23 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 5/24 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 5/25 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 5/26 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 5/27 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 5/28 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 5/29 | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 5/30 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 5/31 | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |

| 月日   | 色  | 濁り | 残留塩素     |
|------|----|----|----------|
| 6/1  | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 6/2  | 正常 | 正常 | 0.29 ppm |
| 6/3  | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 6/4  | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 6/5  | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 6/6  | 正常 | 正常 | 0.36 ppm |
| 6/7  | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 6/8  | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 6/9  | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 6/10 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 6/11 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 6/12 | 正常 | 正常 | 0.36 ppm |
| 6/13 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 6/14 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 6/15 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 6/16 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 6/17 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 6/18 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 6/19 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 6/20 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 6/21 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 6/22 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 6/23 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 6/24 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 6/25 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 6/26 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 6/27 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 6/28 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 6/29 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 6/30 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |

| 日    | 色  | 濁り | 残留塩素     |
|------|----|----|----------|
| 7/1  | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 7/2  | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 7/3  | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 7/4  | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 7/5  | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 7/6  | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 7/7  | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 7/8  | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 7/9  | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 7/10 | 正常 | 正常 | 0.30 ppm |
| 7/11 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 7/12 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 7/13 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 7/14 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 7/15 | 正常 | 正常 | 0.36 ppm |
| 7/16 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 7/17 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 7/18 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 7/19 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 7/20 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 7/21 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 7/22 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 7/23 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 7/24 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 7/25 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 7/26 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 7/27 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 7/28 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 7/29 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 7/30 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 7/31 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |

|      |    |      |     |
|------|----|------|-----|
| 残留塩素 | 最低 | 0.32 | ppm |
|      | 最高 | 0.37 | ppm |

|      |    |      |     |
|------|----|------|-----|
| 残留塩素 | 最低 | 0.30 | ppm |
|      | 最高 | 0.35 | ppm |

|      |    |      |     |
|------|----|------|-----|
| 残留塩素 | 最低 | 0.29 | ppm |
|      | 最高 | 0.36 | ppm |

|      |    |      |     |
|------|----|------|-----|
| 残留塩素 | 最低 | 0.30 | ppm |
|      | 最高 | 0.36 | ppm |

毎日水質検査結果(残留塩素)

【朝比奈配水池】

令和3年 8月

令和3年 9月

令和3年 10月

令和3年 11月

| 月日   | 色  | 濁り | 残留塩素     |
|------|----|----|----------|
| 8/1  | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 8/2  | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 8/3  | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 8/4  | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 8/5  | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 8/6  | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 8/7  | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 8/8  | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 8/9  | 正常 | 正常 | 0.36 ppm |
| 8/10 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 8/11 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 8/12 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 8/13 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 8/14 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 8/15 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 8/16 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 8/17 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 8/18 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 8/19 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 8/20 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 8/21 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 8/22 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 8/23 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 8/24 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 8/25 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 8/26 | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 8/27 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 8/28 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 8/29 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 8/30 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 8/31 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |

| 日    | 色  | 濁り | 残留塩素     |
|------|----|----|----------|
| 9/1  | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 9/2  | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |
| 9/3  | 正常 | 正常 | 0.36 ppm |
| 9/4  | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 9/5  | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 9/6  | 正常 | 正常 | 0.36 ppm |
| 9/7  | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 9/8  | 正常 | 正常 | 0.36 ppm |
| 9/9  | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |
| 9/10 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 9/11 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 9/12 | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |
| 9/13 | 正常 | 正常 | 0.36 ppm |
| 9/14 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 9/15 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 9/16 | 正常 | 正常 | 0.36 ppm |
| 9/17 | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |
| 9/18 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 9/19 | 正常 | 正常 | 0.38 ppm |
| 9/20 | 正常 | 正常 | 0.38 ppm |
| 9/21 | 正常 | 正常 | 0.39 ppm |
| 9/22 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 9/23 | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |
| 9/24 | 正常 | 正常 | 0.38 ppm |
| 9/25 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 9/26 | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |
| 9/27 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 9/28 | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |
| 9/29 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 9/30 | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |

| 月日    | 色  | 濁り | 残留塩素     |
|-------|----|----|----------|
| 10/1  | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 10/2  | 正常 | 正常 | 0.36 ppm |
| 10/3  | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |
| 10/4  | 正常 | 正常 | 0.39 ppm |
| 10/5  | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |
| 10/6  | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 10/7  | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |
| 10/8  | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 10/9  | 正常 | 正常 | 0.38 ppm |
| 10/10 | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |
| 10/11 | 正常 | 正常 | 0.39 ppm |
| 10/12 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 10/13 | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |
| 10/14 | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |
| 10/15 | 正常 | 正常 | 0.38 ppm |
| 10/16 | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |
| 10/17 | 正常 | 正常 | 0.36 ppm |
| 10/18 | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |
| 10/19 | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |
| 10/20 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 10/21 | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |
| 10/22 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 10/23 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 10/24 | 正常 | 正常 | 0.36 ppm |
| 10/25 | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |
| 10/26 | 正常 | 正常 | 0.34 ppm |
| 10/27 | 正常 | 正常 | 0.38 ppm |
| 10/28 | 正常 | 正常 | 0.41 ppm |
| 10/29 | 正常 | 正常 | 0.42 ppm |
| 10/30 | 正常 | 正常 | 0.42 ppm |
| 10/31 | 正常 | 正常 | 0.43 ppm |

| 日     | 色  | 濁り | 残留塩素     |
|-------|----|----|----------|
| 11/1  | 正常 | 正常 | 0.45 ppm |
| 11/2  | 正常 | 正常 | 0.47 ppm |
| 11/3  | 正常 | 正常 | 0.48 ppm |
| 11/4  | 正常 | 正常 | 0.47 ppm |
| 11/5  | 正常 | 正常 | 0.41 ppm |
| 11/6  | 正常 | 正常 | 0.44 ppm |
| 11/7  | 正常 | 正常 | 0.43 ppm |
| 11/8  | 正常 | 正常 | 0.38 ppm |
| 11/9  | 正常 | 正常 | 0.41 ppm |
| 11/10 | 正常 | 正常 | 0.39 ppm |
| 11/11 | 正常 | 正常 | 0.42 ppm |
| 11/12 | 正常 | 正常 | 0.38 ppm |
| 11/13 | 正常 | 正常 | 0.39 ppm |
| 11/14 | 正常 | 正常 | 0.39 ppm |
| 11/15 | 正常 | 正常 | 0.40 ppm |
| 11/16 | 正常 | 正常 | 0.40 ppm |
| 11/17 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 11/18 | 正常 | 正常 | 0.40 ppm |
| 11/19 | 正常 | 正常 | 0.39 ppm |
| 11/20 | 正常 | 正常 | 0.41 ppm |
| 11/21 | 正常 | 正常 | 0.42 ppm |
| 11/22 | 正常 | 正常 | 0.45 ppm |
| 11/23 | 正常 | 正常 | 0.39 ppm |
| 11/24 | 正常 | 正常 | 0.38 ppm |
| 11/25 | 正常 | 正常 | 0.40 ppm |
| 11/26 | 正常 | 正常 | 0.36 ppm |
| 11/27 | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |
| 11/28 | 正常 | 正常 | 0.41 ppm |
| 11/29 | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |
| 11/30 | 正常 | 正常 | 0.40 ppm |

|      |    |          |
|------|----|----------|
| 残留塩素 | 最低 | 0.31 ppm |
|      | 最高 | 0.36 ppm |

|      |    |          |
|------|----|----------|
| 残留塩素 | 最低 | 0.34 ppm |
|      | 最高 | 0.39 ppm |

|      |    |          |
|------|----|----------|
| 残留塩素 | 最低 | 0.34 ppm |
|      | 最高 | 0.43 ppm |

|      |    |          |
|------|----|----------|
| 残留塩素 | 最低 | 0.35 ppm |
|      | 最高 | 0.48 ppm |

毎日水質検査結果(残留塩素)

【朝比奈配水池】

令和3年 12月

令和4年 1月

令和4年 2月

令和4年 3月

| 月日    | 色  | 濁り | 残留塩素     |
|-------|----|----|----------|
| 12/1  | 正常 | 正常 | 0.40 ppm |
| 12/2  | 正常 | 正常 | 0.39 ppm |
| 12/3  | 正常 | 正常 | 0.41 ppm |
| 12/4  | 正常 | 正常 | 0.38 ppm |
| 12/5  | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |
| 12/6  | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 12/7  | 正常 | 正常 | 0.31 ppm |
| 12/8  | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |
| 12/9  | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 12/10 | 正常 | 正常 | 0.33 ppm |
| 12/11 | 正常 | 正常 | 0.32 ppm |
| 12/12 | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |
| 12/13 | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |
| 12/14 | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |
| 12/15 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 12/16 | 正常 | 正常 | 0.40 ppm |
| 12/17 | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |
| 12/18 | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |
| 12/19 | 正常 | 正常 | 0.38 ppm |
| 12/20 | 正常 | 正常 | 0.41 ppm |
| 12/21 | 正常 | 正常 | 0.42 ppm |
| 12/22 | 正常 | 正常 | 0.35 ppm |
| 12/23 | 正常 | 正常 | 0.38 ppm |
| 12/24 | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |
| 12/25 | 正常 | 正常 | 0.38 ppm |
| 12/26 | 正常 | 正常 | 0.40 ppm |
| 12/27 | 正常 | 正常 | 0.40 ppm |
| 12/28 | 正常 | 正常 | 0.41 ppm |
| 12/29 | 正常 | 正常 | 0.40 ppm |
| 12/30 | 正常 | 正常 | 0.41 ppm |
| 12/31 | 正常 | 正常 | 0.43 ppm |

| 日    | 色  | 濁り | 残留塩素     |
|------|----|----|----------|
| 1/1  | 正常 | 正常 | 0.42 ppm |
| 1/2  | 正常 | 正常 | 0.43 ppm |
| 1/3  | 正常 | 正常 | 0.43 ppm |
| 1/4  | 正常 | 正常 | 0.44 ppm |
| 1/5  | 正常 | 正常 | 0.40 ppm |
| 1/6  | 正常 | 正常 | 0.40 ppm |
| 1/7  | 正常 | 正常 | 0.41 ppm |
| 1/8  | 正常 | 正常 | 0.44 ppm |
| 1/9  | 正常 | 正常 | 0.40 ppm |
| 1/10 | 正常 | 正常 | 0.40 ppm |
| 1/11 | 正常 | 正常 | 0.42 ppm |
| 1/12 | 正常 | 正常 | 0.38 ppm |
| 1/13 | 正常 | 正常 | 0.41 ppm |
| 1/14 | 正常 | 正常 | 0.42 ppm |
| 1/15 | 正常 | 正常 | 0.42 ppm |
| 1/16 | 正常 | 正常 | 0.40 ppm |
| 1/17 | 正常 | 正常 | 0.40 ppm |
| 1/18 | 正常 | 正常 | 0.42 ppm |
| 1/19 | 正常 | 正常 | 0.40 ppm |
| 1/20 | 正常 | 正常 | 0.41 ppm |
| 1/21 | 正常 | 正常 | 0.42 ppm |
| 1/22 | 正常 | 正常 | 0.42 ppm |
| 1/23 | 正常 | 正常 | 0.43 ppm |
| 1/24 | 正常 | 正常 | 0.43 ppm |
| 1/25 | 正常 | 正常 | 0.41 ppm |
| 1/26 | 正常 | 正常 | 0.43 ppm |
| 1/27 | 正常 | 正常 | 0.40 ppm |
| 1/28 | 正常 | 正常 | 0.42 ppm |
| 1/29 | 正常 | 正常 | 0.40 ppm |
| 1/30 | 正常 | 正常 | 0.39 ppm |
| 1/31 | 正常 | 正常 | 0.41 ppm |

| 月日   | 色  | 濁り | 残留塩素     |
|------|----|----|----------|
| 2/1  | 正常 | 正常 | 0.40 ppm |
| 2/2  | 正常 | 正常 | 0.39 ppm |
| 2/3  | 正常 | 正常 | 0.41 ppm |
| 2/4  | 正常 | 正常 | 0.41 ppm |
| 2/5  | 正常 | 正常 | 0.42 ppm |
| 2/6  | 正常 | 正常 | 0.43 ppm |
| 2/7  | 正常 | 正常 | 0.40 ppm |
| 2/8  | 正常 | 正常 | 0.39 ppm |
| 2/9  | 正常 | 正常 | 0.38 ppm |
| 2/10 | 正常 | 正常 | 0.40 ppm |
| 2/11 | 正常 | 正常 | 0.37 ppm |
| 2/12 | 正常 | 正常 | 0.36 ppm |
| 2/13 | 正常 | 正常 | 0.39 ppm |
| 2/14 | 正常 | 正常 | 0.39 ppm |
| 2/15 | 正常 | 正常 | 0.40 ppm |
| 2/16 | 正常 | 正常 | 0.42 ppm |
| 2/17 | 正常 | 正常 | 0.43 ppm |
| 2/18 | 正常 | 正常 | 0.46 ppm |
| 2/19 | 正常 | 正常 | 0.45 ppm |
| 2/20 | 正常 | 正常 | 0.41 ppm |
| 2/21 | 正常 | 正常 | 0.43 ppm |
| 2/22 | 正常 | 正常 | 0.45 ppm |
| 2/23 | 正常 | 正常 | 0.43 ppm |
| 2/24 | 正常 | 正常 | 0.44 ppm |
| 2/25 | 正常 | 正常 | 0.42 ppm |
| 2/26 | 正常 | 正常 | 0.40 ppm |
| 2/27 | 正常 | 正常 | 0.45 ppm |
| 2/28 | 正常 | 正常 | 0.44 ppm |

| 日    | 色  | 濁り | 残留塩素     |
|------|----|----|----------|
| 3/1  | 正常 | 正常 | 0.42 ppm |
| 3/2  | 正常 | 正常 | 0.45 ppm |
| 3/3  | 正常 | 正常 | 0.46 ppm |
| 3/4  | 正常 | 正常 | 0.44 ppm |
| 3/5  | 正常 | 正常 | 0.45 ppm |
| 3/6  | 正常 | 正常 | 0.47 ppm |
| 3/7  | 正常 | 正常 | 0.45 ppm |
| 3/8  | 正常 | 正常 | 0.45 ppm |
| 3/9  | 正常 | 正常 | 0.46 ppm |
| 3/10 | 正常 | 正常 | 0.45 ppm |
| 3/11 | 正常 | 正常 | 0.47 ppm |
| 3/12 | 正常 | 正常 | 0.43 ppm |
| 3/13 | 正常 | 正常 | 0.46 ppm |
| 3/14 | 正常 | 正常 | 0.43 ppm |
| 3/15 | 正常 | 正常 | 0.45 ppm |
| 3/16 | 正常 | 正常 | 0.45 ppm |
| 3/17 | 正常 | 正常 | 0.43 ppm |
| 3/18 | 正常 | 正常 | 0.46 ppm |
| 3/19 | 正常 | 正常 | 0.42 ppm |
| 3/20 | 正常 | 正常 | 0.46 ppm |
| 3/21 | 正常 | 正常 | 0.43 ppm |
| 3/22 | 正常 | 正常 | 0.45 ppm |
| 3/23 | 正常 | 正常 | 0.46 ppm |
| 3/24 | 正常 | 正常 | 0.46 ppm |
| 3/25 | 正常 | 正常 | 0.47 ppm |
| 3/26 | 正常 | 正常 | 0.44 ppm |
| 3/27 | 正常 | 正常 | 0.45 ppm |
| 3/28 | 正常 | 正常 | 0.45 ppm |
| 3/29 | 正常 | 正常 | 0.45 ppm |
| 3/30 | 正常 | 正常 | 0.46 ppm |
| 3/31 | 正常 | 正常 | 0.47 ppm |

|      |    |      |     |
|------|----|------|-----|
| 残留塩素 | 最低 | 0.31 | ppm |
|      | 最高 | 0.43 | ppm |

|      |    |      |     |
|------|----|------|-----|
| 残留塩素 | 最低 | 0.38 | ppm |
|      | 最高 | 0.44 | ppm |

|      |    |      |     |
|------|----|------|-----|
| 残留塩素 | 最低 | 0.36 | ppm |
|      | 最高 | 0.46 | ppm |

|      |    |      |     |
|------|----|------|-----|
| 残留塩素 | 最低 | 0.42 | ppm |
|      | 最高 | 0.47 | ppm |