

① シートA(過年度データの整理)

下表の網掛け項目は省略不可項目であり、施行規則で定めた検査頻度を最低限行う回数とし、状況に応じてこの回数を増加させることにより水質管理の強化を図ることとする。

Table with 18 columns: 番号, 定期検査項目, 検査頻度, 基準値 (mg/l), 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月, 1月, 2月, 3月, 年度最大値, 年度最小値, 年度平均値. Rows include various chemical and biological parameters like 一般細菌, カドミウム, 水銀, セレン, 鉛, ヒ素, 六価クロム, 亜硝酸態窒素, シアン化物イオン, 硝酸態窒素, フッ素, ホウ素, 四塩化炭素, 1,4-ジオキサン, シス-1,2-ジクロロエチレン, トランス-1,2-ジクロロエチレン, ジクロロメタン, テトラクロロエチレン, トリクロロエチレン, ベンゼン, 塩素酸, クロロ酢酸, クロホルム, ジクロロ酢酸, ジブromokロロメタン, 臭素酸, 総トリハロメタン, トリクロロ酢酸, ブロモジクロロメタン, ブロモホルム, ホルムアルデヒド, 亜鉛, アルミニウム, 鉄, 銅, ナトリウム, マンガン, 塩化物イオン, カルシウム, マグネシウム等(硬度), 蒸発残留物, 陰イオン界面活性剤, ジェオスミン, 2-メチルイソボルネオール, 非イオン界面活性剤, フェノール類, 有機物(全有機炭素(TOC)の量), PH値, 味, 臭気, 色度, 濁度.

毎日水質検査結果

新野配水地・高松配水地

平成 26 年 4 月

平成 26 年 5 月

平成 26 年 6 月

平成 26 年 7 月

月日	色	濁り	残留塩素
4/1	正常	正常	0.45 ppm
4/2	正常	正常	0.44 ppm
4/3	正常	正常	0.45 ppm
4/4	正常	正常	0.47 ppm
4/5	正常	正常	0.45 ppm
4/6	正常	正常	0.44 ppm
4/7	正常	正常	0.44 ppm
4/8	正常	正常	0.43 ppm
4/9	正常	正常	0.45 ppm
4/10	正常	正常	0.46 ppm
4/11	正常	正常	0.44 ppm
4/12	正常	正常	0.44 ppm
4/13	正常	正常	0.43 ppm
4/14	正常	正常	0.43 ppm
4/15	正常	正常	0.43 ppm
4/16	正常	正常	0.43 ppm
4/17	正常	正常	0.43 ppm
4/18	正常	正常	0.47 ppm
4/19	正常	正常	0.45 ppm
4/20	正常	正常	0.44 ppm
4/21	正常	正常	0.45 ppm
4/22	正常	正常	0.45 ppm
4/23	正常	正常	0.45 ppm
4/24	正常	正常	0.45 ppm
4/25	正常	正常	0.42 ppm
4/26	正常	正常	0.42 ppm
4/27	正常	正常	0.43 ppm
4/28	正常	正常	0.42 ppm
4/29	正常	正常	0.43 ppm
4/30	正常	正常	0.42 ppm

日	色	濁り	残留塩素
5/1	正常	正常	0.42 ppm
5/2	正常	正常	0.43 ppm
5/3	正常	正常	0.41 ppm
5/4	正常	正常	0.39 ppm
5/5	正常	正常	0.39 ppm
5/6	正常	正常	0.41 ppm
5/7	正常	正常	0.41 ppm
5/8	正常	正常	0.40 ppm
5/9	正常	正常	0.40 ppm
5/10	正常	正常	0.41 ppm
5/11	正常	正常	0.40 ppm
5/12	正常	正常	0.39 ppm
5/13	正常	正常	0.38 ppm
5/14	正常	正常	0.40 ppm
5/15	正常	正常	0.41 ppm
5/16	正常	正常	0.39 ppm
5/17	正常	正常	0.40 ppm
5/18	正常	正常	0.42 ppm
5/19	正常	正常	0.42 ppm
5/20	正常	正常	0.43 ppm
5/21	正常	正常	0.44 ppm
5/22	正常	正常	0.43 ppm
5/23	正常	正常	0.44 ppm
5/24	正常	正常	0.44 ppm
5/25	正常	正常	0.42 ppm
5/26	正常	正常	0.39 ppm
5/27	正常	正常	0.39 ppm
5/28	正常	正常	0.39 ppm
5/29	正常	正常	0.40 ppm
5/30	正常	正常	0.37 ppm
5/31	正常	正常	0.38 ppm

月日	色	濁り	残留塩素
6/1	正常	正常	0.37 ppm
6/2	正常	正常	0.37 ppm
6/3	正常	正常	0.37 ppm
6/4	正常	正常	0.39 ppm
6/5	正常	正常	0.38 ppm
6/6	正常	正常	0.38 ppm
6/7	正常	正常	0.39 ppm
6/8	正常	正常	0.37 ppm
6/9	正常	正常	0.38 ppm
6/10	正常	正常	0.39 ppm
6/11	正常	正常	0.38 ppm
6/12	正常	正常	0.38 ppm
6/13	正常	正常	0.39 ppm
6/14	正常	正常	0.39 ppm
6/15	正常	正常	0.38 ppm
6/16	正常	正常	0.38 ppm
6/17	正常	正常	0.37 ppm
6/18	正常	正常	0.37 ppm
6/19	正常	正常	0.38 ppm
6/20	正常	正常	0.38 ppm
6/21	正常	正常	0.38 ppm
6/22	正常	正常	0.37 ppm
6/23	正常	正常	0.39 ppm
6/24	正常	正常	0.39 ppm
6/25	正常	正常	0.37 ppm
6/26	正常	正常	0.37 ppm
6/27	正常	正常	0.38 ppm
6/28	正常	正常	0.36 ppm
6/29	正常	正常	0.38 ppm
6/30	正常	正常	0.39 ppm

日	色	濁り	残留塩素
7/1	正常	正常	0.37 ppm
7/2	正常	正常	0.36 ppm
7/3	正常	正常	0.36 ppm
7/4	正常	正常	0.39 ppm
7/5	正常	正常	0.39 ppm
7/6	正常	正常	0.39 ppm
7/7	正常	正常	0.40 ppm
7/8	正常	正常	0.39 ppm
7/9	正常	正常	0.41 ppm
7/10	正常	正常	0.42 ppm
7/11	正常	正常	0.40 ppm
7/12	正常	正常	0.41 ppm
7/13	正常	正常	0.43 ppm
7/14	正常	正常	0.44 ppm
7/15	正常	正常	0.43 ppm
7/16	正常	正常	0.44 ppm
7/17	正常	正常	0.42 ppm
7/18	正常	正常	0.44 ppm
7/19	正常	正常	0.44 ppm
7/20	正常	正常	0.43 ppm
7/21	正常	正常	0.43 ppm
7/22	正常	正常	0.43 ppm
7/23	正常	正常	0.42 ppm
7/24	正常	正常	0.43 ppm
7/25	正常	正常	0.42 ppm
7/26	正常	正常	0.43 ppm
7/27	正常	正常	0.44 ppm
7/28	正常	正常	0.43 ppm
7/29	正常	正常	0.42 ppm
7/30	正常	正常	0.44 ppm
7/31	正常	正常	0.44 ppm

残留塩素	最低	0.42	ppm
	最高	0.47	ppm

残留塩素	最低	0.37	ppm
	最高	0.44	ppm

残留塩素	最低	0.36	ppm
	最高	0.39	ppm

残留塩素	最低	0.36	ppm
	最高	0.44	ppm

毎日水質検査結果

新野配水地・高松配水地

平成 26 年 8 月

平成 26 年 9 月

平成 26 年 10 月

平成 26 年 11 月

月日	色	濁り	残留塩素
8/1	正常	正常	0.44 ppm
8/2	正常	正常	0.44 ppm
8/3	正常	正常	0.45 ppm
8/4	正常	正常	0.45 ppm
8/5	正常	正常	0.45 ppm
8/6	正常	正常	0.45 ppm
8/7	正常	正常	0.45 ppm
8/8	正常	正常	0.43 ppm
8/9	正常	正常	0.43 ppm
8/10	正常	正常	0.44 ppm
8/11	正常	正常	0.44 ppm
8/12	正常	正常	0.44 ppm
8/13	正常	正常	0.45 ppm
8/14	正常	正常	0.44 ppm
8/15	正常	正常	0.44 ppm
8/16	正常	正常	0.44 ppm
8/17	正常	正常	0.44 ppm
8/18	正常	正常	0.44 ppm
8/19	正常	正常	0.46 ppm
8/20	正常	正常	0.45 ppm
8/21	正常	正常	0.45 ppm
8/22	正常	正常	0.44 ppm
8/23	正常	正常	0.45 ppm
8/24	正常	正常	0.44 ppm
8/25	正常	正常	0.44 ppm
8/26	正常	正常	0.45 ppm
8/27	正常	正常	0.46 ppm
8/28	正常	正常	0.44 ppm
8/29	正常	正常	0.46 ppm
8/30	正常	正常	0.45 ppm
8/31	正常	正常	0.46 ppm

日	色	濁り	残留塩素
9/1	正常	正常	0.46 ppm
9/2	正常	正常	0.44 ppm
9/3	正常	正常	0.45 ppm
9/4	正常	正常	0.45 ppm
9/5	正常	正常	0.45 ppm
9/6	正常	正常	0.46 ppm
9/7	正常	正常	0.46 ppm
9/8	正常	正常	0.45 ppm
9/9	正常	正常	0.45 ppm
9/10	正常	正常	0.45 ppm
9/11	正常	正常	0.46 ppm
9/12	正常	正常	0.46 ppm
9/13	正常	正常	0.46 ppm
9/14	正常	正常	0.45 ppm
9/15	正常	正常	0.46 ppm
9/16	正常	正常	0.47 ppm
9/17	正常	正常	0.47 ppm
9/18	正常	正常	0.47 ppm
9/19	正常	正常	0.47 ppm
9/20	正常	正常	0.46 ppm
9/21	正常	正常	0.47 ppm
9/22	正常	正常	0.48 ppm
9/23	正常	正常	0.48 ppm
9/24	正常	正常	0.47 ppm
9/25	正常	正常	0.48 ppm
9/26	正常	正常	0.48 ppm
9/27	正常	正常	0.48 ppm
9/28	正常	正常	0.47 ppm
9/29	正常	正常	0.45 ppm
9/30	正常	正常	0.44 ppm

月日	色	濁り	残留塩素
10/1	正常	正常	0.44 ppm
10/2	正常	正常	0.46 ppm
10/3	正常	正常	0.44 ppm
10/4	正常	正常	0.42 ppm
10/5	正常	正常	0.42 ppm
10/6	正常	正常	0.41 ppm
10/7	正常	正常	0.41 ppm
10/8	正常	正常	0.39 ppm
10/9	正常	正常	0.37 ppm
10/10	正常	正常	0.39 ppm
10/11	正常	正常	0.41 ppm
10/12	正常	正常	0.40 ppm
10/13	正常	正常	0.41 ppm
10/14	正常	正常	0.41 ppm
10/15	正常	正常	0.42 ppm
10/16	正常	正常	0.42 ppm
10/17	正常	正常	0.42 ppm
10/18	正常	正常	0.42 ppm
10/19	正常	正常	0.42 ppm
10/20	正常	正常	0.43 ppm
10/21	正常	正常	0.42 ppm
10/22	正常	正常	0.43 ppm
10/23	正常	正常	0.42 ppm
10/24	正常	正常	0.43 ppm
10/25	正常	正常	0.42 ppm
10/26	正常	正常	0.42 ppm
10/27	正常	正常	0.43 ppm
10/28	正常	正常	0.44 ppm
10/29	正常	正常	0.44 ppm
10/30	正常	正常	0.44 ppm
10/31	正常	正常	0.45 ppm

日	色	濁り	残留塩素
11/1	正常	正常	0.45 ppm
11/2	正常	正常	0.46 ppm
11/3	正常	正常	0.46 ppm
11/4	正常	正常	0.47 ppm
11/5	正常	正常	0.45 ppm
11/6	正常	正常	0.45 ppm
11/7	正常	正常	0.45 ppm
11/8	正常	正常	0.44 ppm
11/9	正常	正常	0.45 ppm
11/10	正常	正常	0.45 ppm
11/11	正常	正常	0.45 ppm
11/12	正常	正常	0.46 ppm
11/13	正常	正常	0.46 ppm
11/14	正常	正常	0.45 ppm
11/15	正常	正常	0.46 ppm
11/16	正常	正常	0.46 ppm
11/17	正常	正常	0.45 ppm
11/18	正常	正常	0.45 ppm
11/19	正常	正常	0.46 ppm
11/20	正常	正常	0.47 ppm
11/21	正常	正常	0.46 ppm
11/22	正常	正常	0.46 ppm
11/23	正常	正常	0.45 ppm
11/24	正常	正常	0.46 ppm
11/25	正常	正常	0.46 ppm
11/26	正常	正常	0.45 ppm
11/27	正常	正常	0.46 ppm
11/28	正常	正常	0.47 ppm
11/29	正常	正常	0.46 ppm
11/30	正常	正常	0.44 ppm

残留塩素	最低	0.43	ppm
	最高	0.46	ppm

残留塩素	最低	0.44	ppm
	最高	0.48	ppm

残留塩素	最低	0.37	ppm
	最高	0.46	ppm

残留塩素	最低	0.44	ppm
	最高	0.47	ppm

毎日水質検査結果

新野配水地・高松配水地

平成 26年 12月

平成 27年 1月

平成 27年 2月

平成 27年 3月

月日	色	濁り	残留塩素
12/1	正常	正常	0.46 ppm
12/2	正常	正常	0.44 ppm
12/3	正常	正常	0.43 ppm
12/4	正常	正常	0.44 ppm
12/5	正常	正常	0.45 ppm
12/6	正常	正常	0.45 ppm
12/7	正常	正常	0.45 ppm
12/8	正常	正常	0.45 ppm
12/9	正常	正常	0.46 ppm
12/10	正常	正常	0.47 ppm
12/11	正常	正常	0.47 ppm
12/12	正常	正常	0.47 ppm
12/13	正常	正常	0.47 ppm
12/14	正常	正常	0.48 ppm
12/15	正常	正常	0.46 ppm
12/16	正常	正常	0.48 ppm
12/17	正常	正常	0.47 ppm
12/18	正常	正常	0.48 ppm
12/19	正常	正常	0.47 ppm
12/20	正常	正常	0.48 ppm
12/21	正常	正常	0.47 ppm
12/22	正常	正常	0.47 ppm
12/23	正常	正常	0.48 ppm
12/24	正常	正常	0.48 ppm
12/25	正常	正常	0.49 ppm
12/26	正常	正常	0.49 ppm
12/27	正常	正常	0.49 ppm
12/28	正常	正常	0.48 ppm
12/29	正常	正常	0.47 ppm
12/30	正常	正常	0.49 ppm
12/31	正常	正常	0.49 ppm

日	色	濁り	残留塩素
1/1	正常	正常	0.48 ppm
1/2	正常	正常	0.49 ppm
1/3	正常	正常	0.49 ppm
1/4	正常	正常	0.49 ppm
1/5	正常	正常	0.48 ppm
1/6	正常	正常	0.49 ppm
1/7	正常	正常	0.48 ppm
1/8	正常	正常	0.49 ppm
1/9	正常	正常	0.48 ppm
1/10	正常	正常	0.48 ppm
1/11	正常	正常	0.48 ppm
1/12	正常	正常	0.49 ppm
1/13	正常	正常	0.49 ppm
1/14	正常	正常	0.48 ppm
1/15	正常	正常	0.49 ppm
1/16	正常	正常	0.49 ppm
1/17	正常	正常	0.48 ppm
1/18	正常	正常	0.48 ppm
1/19	正常	正常	0.47 ppm
1/20	正常	正常	0.47 ppm
1/21	正常	正常	0.47 ppm
1/22	正常	正常	0.48 ppm
1/23	正常	正常	0.49 ppm
1/24	正常	正常	0.47 ppm
1/25	正常	正常	0.48 ppm
1/26	正常	正常	0.49 ppm
1/27	正常	正常	0.47 ppm
1/28	正常	正常	0.47 ppm
1/29	正常	正常	0.47 ppm
1/30	正常	正常	0.47 ppm
1/31	正常	正常	0.47 ppm

月日	色	濁り	残留塩素
2/1	正常	正常	0.49 ppm
2/2	正常	正常	0.46 ppm
2/3	正常	正常	0.47 ppm
2/4	正常	正常	0.46 ppm
2/5	正常	正常	0.47 ppm
2/6	正常	正常	0.47 ppm
2/7	正常	正常	0.47 ppm
2/8	正常	正常	0.46 ppm
2/9	正常	正常	0.48 ppm
2/10	正常	正常	0.49 ppm
2/11	正常	正常	0.48 ppm
2/12	正常	正常	0.49 ppm
2/13	正常	正常	0.48 ppm
2/14	正常	正常	0.48 ppm
2/15	正常	正常	0.46 ppm
2/16	正常	正常	0.46 ppm
2/17	正常	正常	0.47 ppm
2/18	正常	正常	0.48 ppm
2/19	正常	正常	0.45 ppm
2/20	正常	正常	0.46 ppm
2/21	正常	正常	0.46 ppm
2/22	正常	正常	0.48 ppm
2/23	正常	正常	0.48 ppm
2/24	正常	正常	0.48 ppm
2/25	正常	正常	0.49 ppm
2/26	正常	正常	0.48 ppm
2/27	正常	正常	0.48 ppm
2/28	正常	正常	0.47 ppm

日	色	濁り	残留塩素
3/1	正常	正常	0.43 ppm
3/2	正常	正常	0.46 ppm
3/3	正常	正常	0.47 ppm
3/4	正常	正常	0.44 ppm
3/5	正常	正常	0.46 ppm
3/6	正常	正常	0.47 ppm
3/7	正常	正常	0.44 ppm
3/8	正常	正常	0.46 ppm
3/9	正常	正常	0.45 ppm
3/10	正常	正常	0.46 ppm
3/11	正常	正常	0.44 ppm
3/12	正常	正常	0.45 ppm
3/13	正常	正常	0.47 ppm
3/14	正常	正常	0.45 ppm
3/15	正常	正常	0.44 ppm
3/16	正常	正常	0.47 ppm
3/17	正常	正常	0.46 ppm
3/18	正常	正常	0.45 ppm
3/19	正常	正常	0.47 ppm
3/20	正常	正常	0.46 ppm
3/21	正常	正常	0.42 ppm
3/22	正常	正常	0.41 ppm
3/23	正常	正常	0.44 ppm
3/24	正常	正常	0.44 ppm
3/25	正常	正常	0.44 ppm
3/26	正常	正常	0.44 ppm
3/27	正常	正常	0.46 ppm
3/28	正常	正常	0.47 ppm
3/29	正常	正常	0.47 ppm
3/30	正常	正常	0.47 ppm
3/31	正常	正常	0.46 ppm

残留塩素	最低	0.43	ppm
	最高	0.49	ppm

残留塩素	最低	0.47	ppm
	最高	0.49	ppm

残留塩素	最低	0.45	ppm
	最高	0.49	ppm

残留塩素	最低	0.41	ppm
	最高	0.47	ppm