

2	配水区名	大兼低区配水区	採水場所	佐倉浄水場									
番号	水質基準項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/L以下)	過去の検査結果（各年度の最大値）					過去3年間最大値	水質検査データにおける検査頻度			
				令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度		検査頻度検討事項			検査頻度
										過去3年間と基準値との比較			
										1/10以下	1/5以下	1/5を超える	
基1	一般細菌	1回/月	100CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL	0 CFU/mL				1回/月
基2	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出				1回/月
基3	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003	0.00015 mg/L未満	－	－	0.00015 mg/L未満	－	0.00015 mg/L未満	○			1回/3年
基4	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005	0.00005 mg/L未満	－	－	0.00005 mg/L未満	－	0.00005 mg/L未満	○			1回/3年
基5	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01	0.0005 mg/L未満	－	－	0.0005 mg/L未満	－	0.0005 mg/L未満	○			1回/3年
基6	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01	0.0005 mg/L未満	－	－	0.0005 mg/L未満	－	0.0005 mg/L未満	○			1回/3年
基7	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01	0.0005 mg/L未満	－	－	0.0005 mg/L未満	－	0.0005 mg/L未満	○			1回/3年
基8	六価クロム化合物	1回/3月	0.05	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	－	0.002 mg/L未満	○			1回/3年
基9	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04	0.004 mg/L未満	－	－	0.004 mg/L未満	－	0.004 mg/L未満	○			1回/3年
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満				1回/3ヶ月
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10	0.1 mg/L未満	－	－	0.2 mg/L	－	0.2 mg/L	○			1回/3年
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8	0.05 mg/L未満	－	－	0.05 mg/L未満	－	0.05 mg/L未満	○			1回/3年
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1	0.01 mg/L未満	－	－	0.01 mg/L未満	－	0.01 mg/L未満	○			1回/3年
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002	0.0002 mg/L未満	－	－	0.0002 mg/L未満	－	0.0002 mg/L未満	○			1回/3年
基15	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05	0.003 mg/L未満	－	－	0.003 mg/L未満	－	0.003 mg/L未満	○			1回/3年
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04	0.0004 mg/L未満	－	－	0.0004 mg/L未満	－	0.0004 mg/L未満	○			1回/3年
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02	0.0002 mg/L未満	－	－	0.0002 mg/L未満	－	0.0002 mg/L未満	○			1回/3年
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01	0.0002 mg/L未満	－	－	0.0002 mg/L未満	－	0.0002 mg/L未満	○			1回/3年
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01	0.0002 mg/L未満	－	－	0.0002 mg/L未満	－	0.0002 mg/L未満	○			1回/3年
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01	0.0002 mg/L未満	－	－	0.0002 mg/L未満	－	0.0002 mg/L未満	○			1回/3年
基21	塩素酸	1回/3月	0.6	0.1 mg/L	0.07 mg/L	0.12 mg/L	0.1 mg/L	0.12 mg/L	0.12 mg/L				1回/3ヶ月
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満				1回/3ヶ月
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06	0.0045 mg/L	0.008 mg/L	0.0091 mg/L	0.0077 mg/L	0.0071 mg/L	0.0091 mg/L				1回/3ヶ月
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満				1回/3ヶ月
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1	0.0002 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満				1回/3ヶ月
基26	臭素酸	1回/3月	0.01	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満				1回/3ヶ月
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満				1回/3ヶ月
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03	0.003 mg/L	0.004 mg/L	0.006 mg/L	0.005 mg/L	0.004 mg/L	0.006 mg/L				1回/3ヶ月
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03	0.0008 mg/L未満	0.0009 mg/L未満	0.0011 mg/L	0.0011 mg/L	0.0011 mg/L	0.0011 mg/L				1回/3ヶ月
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満				1回/3ヶ月
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満				1回/3ヶ月
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1	0.004 mg/L未満	－	－	0.003 mg/L未満	－	0.003 mg/L未満	○			1回/3年
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2	0.051 mg/L	0.06 mg/L	0.078 mg/L	0.058 mg/L	0.067 mg/L	0.078 mg/L			○	1回/3ヶ月
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3	0.02 mg/L未満	－	－	0.02 mg/L未満	－	0.02 mg/L未満	○			1回/3年
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1	0.002 mg/L未満	－	－	0.002 mg/L未満	－	0.002 mg/L未満	○			1回/3年
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200	3.1 mg/L	－	－	3.5 mg/L	－	3.5 mg/L	○			1回/3年
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05	0.001 mg/L未満	－	－	0.001 mg/L未満	－	0.001 mg/L未満	○			1回/3年
基38	塩化物イオン	1回/月	200	7.1 mg/L	16 mg/L	11 mg/L	4.7 mg/L	4.4 mg/L	11 mg/L				1回/月
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	1回/3月	300	54 mg/L	57 mg/L	54 mg/L	42 mg/L	38 mg/L	54 mg/L		○		1回/1年
基40	蒸発残留物	1回/3月	500	86 mg/L	94 mg/L	85 mg/L	78 mg/L	80 mg/L	85 mg/L		○		1回/1年
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2	0.02 mg/L未満	－	－	0.02 mg/L未満	－	0.02 mg/L未満	○			1回/3年
基42	ジェオスミン	原因藻類発生時期に月に1回以上	0.00001	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.00001 mg/L	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.00001 mg/L				原因藻類発生時期に月に1回以上
基43	2-メチルイソボルネオール	原因藻類発生時期に月に1回以上	0.00001	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.00001 mg/L	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.00001 mg/L				原因藻類発生時期に月に1回以上
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02	0.002 mg/L未満	－	－	0.002 mg/L未満	－	0.002 mg/L未満	○			1回/3年
基45	フェノール類	1回/3月	0.005	0.0005 mg/L未満	－	－	0.0005 mg/L未満	－	0.0005 mg/L未満	○			1回/3年
基46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	1回/月	3	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L				1回/月
基47	PH値	1回/月	5.8～8.6	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8				1回/月
基48	味	1回/月	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない				1回/月
基49	臭気	1回/月	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない				1回/月
基50	色度	1回/月	5	0.5 度未満	0.8 度	0.5 度	0.5 度未満	1.6 度	1.6 度				1回/月
基51	濁度	1回/月	2	0.2 度	0.5 度	0.4 度	0.2 度	0.8 度	0.8 度				1回/月

検査回数 1回／月

検査回数 1回／3ヶ月

毎日水質検査結果(残留塩素) 【大兼低区配水池・大兼高区配水池】

令和6年 4月

月日	色	濁り	残留塩素
4/1	正常	正常	0.37 ppm
4/2	正常	正常	0.40 ppm
4/3	正常	正常	0.41 ppm
4/4	正常	正常	0.41 ppm
4/5	正常	正常	0.43 ppm
4/6	正常	正常	0.39 ppm
4/7	正常	正常	0.39 ppm
4/8	正常	正常	0.42 ppm
4/9	正常	正常	0.41 ppm
4/10	正常	正常	0.41 ppm
4/11	正常	正常	0.40 ppm
4/12	正常	正常	0.39 ppm
4/13	正常	正常	0.38 ppm
4/14	正常	正常	0.39 ppm
4/15	正常	正常	0.36 ppm
4/16	正常	正常	0.37 ppm
4/17	正常	正常	0.37 ppm
4/18	正常	正常	0.38 ppm
4/19	正常	正常	0.36 ppm
4/20	正常	正常	0.38 ppm
4/21	正常	正常	0.37 ppm
4/22	正常	正常	0.37 ppm
4/23	正常	正常	0.37 ppm
4/24	正常	正常	0.37 ppm
4/25	正常	正常	0.39 ppm
4/26	正常	正常	0.39 ppm
4/27	正常	正常	0.39 ppm
4/28	正常	正常	0.39 ppm
4/29	正常	正常	0.37 ppm
4/30	正常	正常	0.38 ppm

残留塩素	最低	0.36	ppm
	最高	0.43	ppm

令和6年 5月

日	色	濁り	残留塩素
5/1	正常	正常	0.38 ppm
5/2	正常	正常	0.37 ppm
5/3	正常	正常	0.36 ppm
5/4	正常	正常	0.36 ppm
5/5	正常	正常	0.38 ppm
5/6	正常	正常	0.38 ppm
5/7	正常	正常	0.37 ppm
5/8	正常	正常	0.36 ppm
5/9	正常	正常	0.38 ppm
5/10	正常	正常	0.37 ppm
5/11	正常	正常	0.37 ppm
5/12	正常	正常	0.37 ppm
5/13	正常	正常	0.36 ppm
5/14	正常	正常	0.36 ppm
5/15	正常	正常	0.40 ppm
5/16	正常	正常	0.35 ppm
5/17	正常	正常	0.36 ppm
5/18	正常	正常	0.39 ppm
5/19	正常	正常	0.38 ppm
5/20	正常	正常	0.41 ppm
5/21	正常	正常	0.36 ppm
5/22	正常	正常	0.37 ppm
5/23	正常	正常	0.36 ppm
5/24	正常	正常	0.37 ppm
5/25	正常	正常	0.40 ppm
5/26	正常	正常	0.36 ppm
5/27	正常	正常	0.37 ppm
5/28	正常	正常	0.37 ppm
5/29	正常	正常	0.38 ppm
5/30	正常	正常	0.39 ppm
5/31	正常	正常	0.38 ppm

残留塩素	最低	0.35	ppm
	最高	0.41	ppm

令和6年 6月

月日	色	濁り	残留塩素
6/1	正常	正常	0.38 ppm
6/2	正常	正常	0.39 ppm
6/3	正常	正常	0.38 ppm
6/4	正常	正常	0.38 ppm
6/5	正常	正常	0.36 ppm
6/6	正常	正常	0.35 ppm
6/7	正常	正常	0.36 ppm
6/8	正常	正常	0.36 ppm
6/9	正常	正常	0.35 ppm
6/10	正常	正常	0.33 ppm
6/11	正常	正常	0.34 ppm
6/12	正常	正常	0.38 ppm
6/13	正常	正常	0.36 ppm
6/14	正常	正常	0.36 ppm
6/15	正常	正常	0.37 ppm
6/16	正常	正常	0.36 ppm
6/17	正常	正常	0.35 ppm
6/18	正常	正常	0.35 ppm
6/19	正常	正常	0.37 ppm
6/20	正常	正常	0.36 ppm
6/21	正常	正常	0.36 ppm
6/22	正常	正常	0.36 ppm
6/23	正常	正常	0.37 ppm
6/24	正常	正常	0.33 ppm
6/25	正常	正常	0.35 ppm
6/26	正常	正常	0.36 ppm
6/27	正常	正常	0.35 ppm
6/28	正常	正常	0.34 ppm
6/29	正常	正常	0.36 ppm
6/30	正常	正常	0.38 ppm

残留塩素	最低	0.33	ppm
	最高	0.39	ppm

令和6年 7月

日	色	濁り	残留塩素
7/1	正常	正常	0.36 ppm
7/2	正常	正常	0.34 ppm
7/3	正常	正常	0.36 ppm
7/4	正常	正常	0.38 ppm
7/5	正常	正常	0.36 ppm
7/6	正常	正常	0.40 ppm
7/7	正常	正常	0.38 ppm
7/8	正常	正常	0.37 ppm
7/9	正常	正常	0.37 ppm
7/10	正常	正常	0.35 ppm
7/11	正常	正常	0.35 ppm
7/12	正常	正常	0.36 ppm
7/13	正常	正常	0.35 ppm
7/14	正常	正常	0.36 ppm
7/15	正常	正常	0.36 ppm
7/16	正常	正常	0.35 ppm
7/17	正常	正常	0.35 ppm
7/18	正常	正常	0.36 ppm
7/19	正常	正常	0.35 ppm
7/20	正常	正常	0.34 ppm
7/21	正常	正常	0.35 ppm
7/22	正常	正常	0.34 ppm
7/23	正常	正常	0.36 ppm
7/24	正常	正常	0.37 ppm
7/25	正常	正常	0.36 ppm
7/26	正常	正常	0.36 ppm
7/27	正常	正常	0.35 ppm
7/28	正常	正常	0.37 ppm
7/29	正常	正常	0.35 ppm
7/30	正常	正常	0.36 ppm
7/31	正常	正常	0.35 ppm

残留塩素	最低	0.34	ppm
	最高	0.40	ppm

毎日水質検査結果(残留塩素) 【大兼低区配水池・大兼高区配水池】

令和6年 8月			
月日	色	濁り	残留塩素
8/1	正常	正常	0.34 ppm
8/2	正常	正常	0.35 ppm
8/3	正常	正常	0.36 ppm
8/4	正常	正常	0.36 ppm
8/5	正常	正常	0.36 ppm
8/6	正常	正常	0.35 ppm
8/7	正常	正常	0.35 ppm
8/8	正常	正常	0.33 ppm
8/9	正常	正常	0.32 ppm
8/10	正常	正常	0.32 ppm
8/11	正常	正常	0.32 ppm
8/12	正常	正常	0.31 ppm
8/13	正常	正常	0.31 ppm
8/14	正常	正常	0.31 ppm
8/15	正常	正常	0.31 ppm
8/16	正常	正常	0.33 ppm
8/17	正常	正常	0.32 ppm
8/18	正常	正常	0.30 ppm
8/19	正常	正常	0.33 ppm
8/20	正常	正常	0.34 ppm
8/21	正常	正常	0.34 ppm
8/22	正常	正常	0.34 ppm
8/23	正常	正常	0.32 ppm
8/24	正常	正常	0.31 ppm
8/25	正常	正常	0.32 ppm
8/26	正常	正常	0.33 ppm
8/27	正常	正常	0.32 ppm
8/28	正常	正常	0.32 ppm
8/29	正常	正常	0.33 ppm
8/30	正常	正常	0.33 ppm
8/31	正常	正常	0.33 ppm

残留塩素	最低	0.30	ppm
	最高	0.36	ppm

令和6年 9月			
日	色	濁り	残留塩素
9/1	正常	正常	0.34 ppm
9/2	正常	正常	0.32 ppm
9/3	正常	正常	0.33 ppm
9/4	正常	正常	0.33 ppm
9/5	正常	正常	0.35 ppm
9/6	正常	正常	0.35 ppm
9/7	正常	正常	0.37 ppm
9/8	正常	正常	0.35 ppm
9/9	正常	正常	0.36 ppm
9/10	正常	正常	0.36 ppm
9/11	正常	正常	0.37 ppm
9/12	正常	正常	0.34 ppm
9/13	正常	正常	0.35 ppm
9/14	正常	正常	0.36 ppm
9/15	正常	正常	0.34 ppm
9/16	正常	正常	0.32 ppm
9/17	正常	正常	0.33 ppm
9/18	正常	正常	0.34 ppm
9/19	正常	正常	0.34 ppm
9/20	正常	正常	0.33 ppm
9/21	正常	正常	0.33 ppm
9/22	正常	正常	0.34 ppm
9/23	正常	正常	0.32 ppm
9/24	正常	正常	0.33 ppm
9/25	正常	正常	0.31 ppm
9/26	正常	正常	0.32 ppm
9/27	正常	正常	0.32 ppm
9/28	正常	正常	0.33 ppm
9/29	正常	正常	0.31 ppm
9/30	正常	正常	0.33 ppm

残留塩素	最低	0.31	ppm
	最高	0.37	ppm

令和6年 10月			
月日	色	濁り	残留塩素
10/1	正常	正常	0.35 ppm
10/2	正常	正常	0.35 ppm
10/3	正常	正常	0.34 ppm
10/4	正常	正常	0.33 ppm
10/5	正常	正常	0.35 ppm
10/6	正常	正常	0.36 ppm
10/7	正常	正常	0.31 ppm
10/8	正常	正常	0.32 ppm
10/9	正常	正常	0.34 ppm
10/10	正常	正常	0.34 ppm
10/11	正常	正常	0.35 ppm
10/12	正常	正常	0.35 ppm
10/13	正常	正常	0.31 ppm
10/14	正常	正常	0.32 ppm
10/15	正常	正常	0.34 ppm
10/16	正常	正常	0.32 ppm
10/17	正常	正常	0.34 ppm
10/18	正常	正常	0.36 ppm
10/19	正常	正常	0.33 ppm
10/20	正常	正常	0.36 ppm
10/21	正常	正常	0.41 ppm
10/22	正常	正常	0.37 ppm
10/23	正常	正常	0.36 ppm
10/24	正常	正常	0.36 ppm
10/25	正常	正常	0.38 ppm
10/26	正常	正常	0.31 ppm
10/27	正常	正常	0.36 ppm
10/28	正常	正常	0.36 ppm
10/29	正常	正常	0.37 ppm
10/30	正常	正常	0.36 ppm
10/31	正常	正常	0.37 ppm

残留塩素	最低	0.31	ppm
	最高	0.41	ppm

令和6年 11月			
日	色	濁り	残留塩素
11/1	正常	正常	0.34 ppm
11/2	正常	正常	0.30 ppm
11/3	正常	正常	0.34 ppm
11/4	正常	正常	0.35 ppm
11/5	正常	正常	0.34 ppm
11/6	正常	正常	0.34 ppm
11/7	正常	正常	0.37 ppm
11/8	正常	正常	0.37 ppm
11/9	正常	正常	0.37 ppm
11/10	正常	正常	0.39 ppm
11/11	正常	正常	0.39 ppm
11/12	正常	正常	0.41 ppm
11/13	正常	正常	0.41 ppm
11/14	正常	正常	0.40 ppm
11/15	正常	正常	0.41 ppm
11/16	正常	正常	0.42 ppm
11/17	正常	正常	0.41 ppm
11/18	正常	正常	0.40 ppm
11/19	正常	正常	0.41 ppm
11/20	正常	正常	0.42 ppm
11/21	正常	正常	0.41 ppm
11/22	正常	正常	0.41 ppm
11/23	正常	正常	0.41 ppm
11/24	正常	正常	0.42 ppm
11/25	正常	正常	0.39 ppm
11/26	正常	正常	0.42 ppm
11/27	正常	正常	0.41 ppm
11/28	正常	正常	0.41 ppm
11/29	正常	正常	0.41 ppm
11/30	正常	正常	0.37 ppm

残留塩素	最低	0.30	ppm
	最高	0.42	ppm

毎日水質検査結果(残留塩素) 【大兼低区配水池・大兼高区配水池】

令和6年 12月

月日	色	濁り	残留塩素	
12/1	正常	正常	0.37	ppm
12/2	正常	正常	0.36	ppm
12/3	正常	正常	0.40	ppm
12/4	正常	正常	0.40	ppm
12/5	正常	正常	0.41	ppm
12/6	正常	正常	0.40	ppm
12/7	正常	正常	0.40	ppm
12/8	正常	正常	0.40	ppm
12/9	正常	正常	0.41	ppm
12/10	正常	正常	0.41	ppm
12/11	正常	正常	0.42	ppm
12/12	正常	正常	0.41	ppm
12/13	正常	正常	0.40	ppm
12/14	正常	正常	0.40	ppm
12/15	正常	正常	0.39	ppm
12/16	正常	正常	0.42	ppm
12/17	正常	正常	0.41	ppm
12/18	正常	正常	0.42	ppm
12/19	正常	正常	0.42	ppm
12/20	正常	正常	0.42	ppm
12/21	正常	正常	0.42	ppm
12/22	正常	正常	0.43	ppm
12/23	正常	正常	0.42	ppm
12/24	正常	正常	0.41	ppm
12/25	正常	正常	0.42	ppm
12/26	正常	正常	0.42	ppm
12/27	正常	正常	0.41	ppm
12/28	正常	正常	0.40	ppm
12/29	正常	正常	0.41	ppm
12/30	正常	正常	0.41	ppm
12/31	正常	正常	0.39	ppm

残留塩素	最低	0.36	ppm
	最高	0.43	ppm

令和7年 1月

日	色	濁り	残留塩素	
1/1	正常	正常	0.39	ppm
1/2	正常	正常	0.41	ppm
1/3	正常	正常	0.40	ppm
1/4	正常	正常	0.40	ppm
1/5	正常	正常	0.41	ppm
1/6	正常	正常	0.40	ppm
1/7	正常	正常	0.41	ppm
1/8	正常	正常	0.40	ppm
1/9	正常	正常	0.40	ppm
1/10	正常	正常	0.39	ppm
1/11	正常	正常	0.38	ppm
1/12	正常	正常	0.36	ppm
1/13	正常	正常	0.36	ppm
1/14	正常	正常	0.38	ppm
1/15	正常	正常	0.36	ppm
1/16	正常	正常	0.37	ppm
1/17	正常	正常	0.39	ppm
1/18	正常	正常	0.38	ppm
1/19	正常	正常	0.39	ppm
1/20	正常	正常	0.39	ppm
1/21	正常	正常	0.38	ppm
1/22	正常	正常	0.41	ppm
1/23	正常	正常	0.38	ppm
1/24	正常	正常	0.40	ppm
1/25	正常	正常	0.39	ppm
1/26	正常	正常	0.40	ppm
1/27	正常	正常	0.40	ppm
1/28	正常	正常	0.40	ppm
1/29	正常	正常	0.42	ppm
1/30	正常	正常	0.42	ppm
1/31	正常	正常	0.43	ppm

残留塩素	最低	0.36	ppm
	最高	0.43	ppm

令和7年 2月

月日	色	濁り	残留塩素	
2/1	正常	正常	0.40	ppm
2/2	正常	正常	0.41	ppm
2/3	正常	正常	0.41	ppm
2/4	正常	正常	0.4	ppm
2/5	正常	正常	0.41	ppm
2/6	正常	正常	0.41	ppm
2/7	正常	正常	0.43	ppm
2/8	正常	正常	0.40	ppm
2/9	正常	正常	0.41	ppm
2/10	正常	正常	0.43	ppm
2/11	正常	正常	0.42	ppm
2/12	正常	正常	0.43	ppm
2/13	正常	正常	0.43	ppm
2/14	正常	正常	0.42	ppm
2/15	正常	正常	0.41	ppm
2/16	正常	正常	0.42	ppm
2/17	正常	正常	0.41	ppm
2/18	正常	正常	0.37	ppm
2/19	正常	正常	0.39	ppm
2/20	正常	正常	0.38	ppm
2/21	正常	正常	0.39	ppm
2/22	正常	正常	0.39	ppm
2/23	正常	正常	0.38	ppm
2/24	正常	正常	0.39	ppm
2/25	正常	正常	0.39	ppm
2/26	正常	正常	0.39	ppm
2/27	正常	正常	0.41	ppm
2/28	正常	正常	0.41	ppm

残留塩素	最低	0.37	ppm
	最高	0.43	ppm

令和7年 3月

日	色	濁り	残留塩素	
3/1	正常	正常	0.39	ppm
3/2	正常	正常	0.4	ppm
3/3	正常	正常	0.39	ppm
3/4	正常	正常	0.41	ppm
3/5	正常	正常	0.38	ppm
3/6	正常	正常	0.37	ppm
3/7	正常	正常	0.36	ppm
3/8	正常	正常	0.36	ppm
3/9	正常	正常	0.36	ppm
3/10	正常	正常	0.37	ppm
3/11	正常	正常	0.36	ppm
3/12	正常	正常	0.37	ppm
3/13	正常	正常	0.37	ppm
3/14	正常	正常	0.38	ppm
3/15	正常	正常	0.36	ppm
3/16	正常	正常	0.37	ppm
3/17	正常	正常	0.37	ppm
3/18	正常	正常	0.38	ppm
3/19	正常	正常	0.39	ppm
3/20	正常	正常	0.38	ppm
3/21	正常	正常	0.36	ppm
3/22	正常	正常	0.37	ppm
3/23	正常	正常	0.37	ppm
3/24	正常	正常	0.38	ppm
3/25	正常	正常	0.37	ppm
3/26	正常	正常	0.36	ppm
3/27	正常	正常	0.38	ppm
3/28	正常	正常	0.37	ppm
3/29	正常	正常	0.38	ppm
3/30	正常	正常	0.37	ppm
3/31	正常	正常	0.36	ppm

残留塩素	最低	0.36	ppm
	最高	0.41	ppm