

## 第 115 回津波対策工事ほか追加工事の現場点検

2023. 3. 22 (水) 午後 1 時 10 分～午後 4 時 50 分 浜岡原子力発電所 5-1 会議室

中部電力(株)浜岡原子力発電所で進めている津波対策工事ほか追加工事について、静岡県による点検が行われ、市も立ち会いました。

### 点 検 項 目

#### 〈津波対策工事ほか追加工事〉

##### ○机上点検

- ・ 低圧代替注水系の追設部 書類確認

##### ○現場点検

- ・ 低圧代替注水系の追設部 追設配管および弁の設置状況確認

### 〈講 評〉

静岡県から「4号機の低圧代替注水系のうち、原子炉建屋外部の水源および復水貯蔵槽から注水するために設置した設備（配管・弁など）について、書類確認および現場確認をおこなった。本日の点検で、中部電力の計画どおりに設置されていることを確認した。今年度は安全性対策工事をしっかりおこなっていただいたことを確認できた。来年度も引き続きしっかりおこなっていただきたい。」と講評がありました。

御前崎市から「4号機の低圧代替注水系のうち、原子炉建屋外部の水源および復水貯蔵槽から注水するために設置した設備（配管・弁など）について、書類確認および現場確認をおこなった。本日の点検で、中部電力の計画どおりに設置されていることを確認した。来年度も引き続き、安全第一、無事故・無災害で安全性対策工事に取り組んでいただきたい。」と講評しました。

