

## 第 110 回津波対策工事ほか追加工事の現場点検

2022.4.26 (火) 午前 10 時 30 分～午後 3 時 00 分 浜岡原子力発電所 5-1 会議室

中部電力(株)浜岡原子力発電所で進めている津波対策工事ほか追加工事について、静岡県による点検が行われ、市も立ち会いました。

### 点 検 項 目

#### 〈津波対策工事ほか追加工事〉

##### ○机上点検

- ・浜岡 4 号機 補給水系などの注水配管の追設工事 書類確認

##### ○現場点検

- ・浜岡 4 号機 補給水系などの注水配管の追設工事 格納容器下部注水系配管等設置状況 現場確認

#### 〈講 評〉

静岡県から「原子炉格納容器下部注水系配管等の設置について、現場確認および書類確認をおこなった。本日の点検で、中部電力の計画どおりに設置されていることを確認した。今後も重要な設備の工事が続くと思うが、しっかりと工事を実施していただくようお願いしたい。」と講評がありました。

御前崎市から「原子炉格納容器下部注水系配管等の設置について、現場確認および書類確認をおこなった。本日の点検で、中部電力の計画どおりに設置されていることを確認した。」と講評しました。

次回点検、2022 年 5 月 17 日 (火)

