

第 113 回津波対策工事ほか追加工事の現場点検

2022. 10. 27 (木) 午前 10 時 30 分～午後 3 時 00 分 浜岡原子力発電所 5-1 会議室

中部電力(株)浜岡原子力発電所で進めている津波対策工事ほか追加工事について、静岡県による点検が行われ、市も立ち会いました。

点 検 項 目

〈津波対策工事ほか追加工事〉

○机上点検

- ・燃料プール代替注水系設備 書類確認

○現場点検

- ・原子炉建屋内の常設配管追設部の確認

〈講 評〉

静岡県から「4号機燃料プール代替注水系の設備およびサイフォンブレイク孔について現場確認および書類確認をおこなった。本日の点検で、中部電力の計画どおりに設置されていることを確認した。燃料プールへの注水は安全上重要な施設であることから、安全に機能するようにメンテナンスをしっかりと実施していただきたい。」と講評がありました。

御前崎市から「4号機燃料プール代替注水系の設備およびサイフォンブレイク孔について現場確認および書類確認をおこなった。本日の点検で、中部電力の計画どおりに設置されていることを確認した。」と講評しました。

