

第 112 回津波対策工事ほか追加工事の現場点検

2022. 8. 25 (木) 午前 10 時 00 分～午前 11 時 40 分 浜岡原子力発電所 5-1 会議室

中部電力(株)浜岡原子力発電所で進めている津波対策工事ほか追加工事について、静岡県による点検が行われ、市も立ち会いました。

点 検 項 目

〈津波対策工事ほか追加工事〉

○机上点検

- ・ 試掘坑工事 書類確認

○現場点検

- ・ 試掘坑工事 試掘トンネル開口部の水密蓋確認

〈講 評〉

静岡県から「重大事故時に使用する 3 号試掘坑の水源化について、現場確認および書類確認をおこなった。本日の点検で、中部電力の計画どおりに設置されていることを確認した。今後も重要な設備の工事が続くと思うが、しっかりと工事を実施していただくようお願いしたい。」と講評がありました。

御前崎市から「重大事故時に使用する 3 号試掘坑の水源化について、現場確認および書類確認をおこなった。本日の点検で、中部電力の計画どおりに設置されていることを確認した。」と講評しました。

