

## 第 1 回津波対策工事点検

11.28 午後 2 時 30 分 中部電力浜岡原子力発電所 本館事務棟 5 階

静岡県危機管理監

静岡県原子力安全対策課 班長

御前崎市長

御前崎市 事業部長 原子力政策室長

### 点検項目

- ・ 静岡県による点検方針の説明
- ・ 防波壁本体工事における基礎部分の点検

### (講 評)

静岡県からは、「防波壁基礎部の鉄筋かごの施工状況等を確認した結果、所定の寸法どおり施工されていた。また、材料強度を書類にて確認した結果、問題点は認められなかった。」との説明がありました。

市からは「事故の無いよう津波対策工事を進めていくとともに、市民だけでなく国民が安全・安心を実感できるよう頑張ってもらいたい。」と講評しました。