

第 100 回津波対策工事他追加工事の現場点検

2021. 2. 19(金) 午前 11 時 00 分～午後 2 時 15 分 浜岡原子力発電所 第 2 検査官室

中部電力(株)浜岡原子力発電所で進めている津波対策工事他追加工事について、静岡県による点検が行われ、市も立ち会いました。

点 検 項 目

〈津波対策工事ほか追加工事〉

○机上点検

- ・「溢水経路の形成」漏えい検知器の設置について

○現場点検

- ・漏えい検知器現場据付状況確認

〈講 評〉

書類点検及び現場確認の結果、静岡県から「漏えい検知器について、現場確認および書類確認をおこなった。本日の点検で、漏えい検知器が現場で確実に設置されていることを確認した。漏えい検知器等の運用に習熟するようお願いする。」と講評があった。

御前崎市から「本日の点検で、漏えい検知器が計画どおり設置されていることを確認した。今後も着実に対策工事を実施するようお願いする。」と講評した。

また、柳澤市長から「100回の現場点検を迎え、これまでの静岡県のご尽力に対し感謝を申し上げる。平成23年の浜岡全号機停止以降、中部電力は総力をあげて安全性向上対策工事を進めてきた。今後も、中部電力一丸となって安全性の向上に取り組んで欲しい。」と挨拶した。

次回点検、3月19日(金)

