

第 101 回津波対策工事他追加工事の現場点検

2021.3.19(金) 午後 1 時 10 分～午後 3 時 20 分 浜岡原子力発電所 第 2 検査官室

中部電力(株)浜岡原子力発電所で進めている津波対策工事他追加工事について、静岡県による点検が行われ、市も立ち会いました。

点 検 項 目

〈津波対策工事ほか追加工事〉

○机上点検

- ・「浜岡 4 号 非常用ガス処理系および中央制御室換気空調系の予備フィルタの確保」

○現場点検

- ・予備フィルタおよび修復資機材の確保状況確認

〈講 評〉

書類点検及び現場確認の結果、静岡県から「非常用ガス処理系および中央制御室換気空調系の予備フィルタの配備状況について、現場確認および書類確認をおこなった。本日の点検で、中部電力の計画どおりに配備されていることを確認した。今後も津波対策工事ほか追加工事を着実に実施していただきたい。また先日、柏崎刈羽原子力発電所の核物質防護上の問題について、原子力規制庁により報告されたが、大変重く受け止めている。中部電力についても、本件を他山の石として重く受け止めてほしい。」と講評があった。

御前崎市から「本日の点検で、予備フィルタの確保が中部電力の計画どおり配備されていることを確認した。今後も津波対策工事ほか追加工事の着実な実施、点検、およびそれらに係る情報発信は、市民の安心・安全につながるため、引き続きお願いする。」と講評した。

次回点検、4 月 28 日 (水)

