

## 第 102 回津波対策工事他追加工事の現場点検

2021.4.28(水) 午前 11 時 00 分～午後 3 時 00 分 浜岡原子力発電所 5-1 会議室

中部電力(株)浜岡原子力発電所で進めている津波対策工事他追加工事について、静岡県による点検が行われ、市も立ち会いました。

### 点 検 項 目

#### 〈津波対策工事ほか追加工事〉

##### ○机上点検

- ・浜岡 4 号 フィルタベント設備窒素置換用の可搬型窒素ガス発生装置の配備

##### ○現場点検

- ・4 号機 窒素供給用配管設置工事

#### 〈講 評〉

書類点検及び現場確認の結果、静岡県から「フィルタベント設備窒素置換用の可搬型窒素ガス発生設備について、現場確認および書類確認をおこなった。本日の点検で、中部電力の計画どおりに実施されていることを確認した。有事の際に確実に使用できるよう今後も訓練を重ねていただきたい。」と講評があった。

御前崎市から「フィルタベント設備窒素置換用の可搬型窒素ガス発生設備について、現場確認および書類確認をおこなった。本日の点検で、計画どおりになされていることを確認した。コロナ対策をおこないながらの工事は大変と思うが、今後も市民の安全・安心のため引き続き工事を進めていただくようお願いする。」と講評した。

次回点検、2021 年 5 月 25 日 (火)

