

第 104 回津波対策工事ほか追加工事の現場点検

2021.6.23(水) 午前 11 時 00 分～午後 2 時 55 分 浜岡原子力発電所 5-1 会議室

中部電力(株)浜岡原子力発電所で進めている津波対策工事ほか追加工事について、静岡県による点検が行われ、市も立ち会いました。

点 検 項 目

〈津波対策工事ほか追加工事〉

○机上点検

- ・浜岡 4 号機 燃料プール燃料プルスプレイ系の確保 書類確認

○現場点検

- ・浜岡 4 号機 燃料プール燃料プルスプレイ系の確保
車両及びホース敷設状況確認、建屋接続口モックアップ装置接続状況確認

〈講 評〉

静岡県から「燃料プルスプレイ系の可搬ホースと燃料プルスプレイポンプ車について、現場確認および書類確認をおこなった。本日の点検で、中部電力の計画どおりに実施されていることを確認した。本設備は実際に重大事故が発生した際の最終手段として使用する設備であるため、使用しなければならない際には確実に対応できるよう、訓練を重ねていただきたい。」と講評がありました。

御前崎市から「燃料プルスプレイ系の可搬ホースと燃料プルスプレイポンプ車について、現場確認および書類確認をおこなった。本日の点検で、計画どおりに配備がなされていることを確認した。今後、建屋内の工事も続くため、引き続き安全に工事を進めていただくようお願いする。」と講評しました。

次回点検、2021 年 8 月 4 日 (水)

