

第 109 回津波対策工事ほか追加工事の現場点検

2022. 3. 28 (月) 午後 1 時 15 分～午後 4 時 00 分 浜岡原子力発電所 5-1 会議室

中部電力(株)浜岡原子力発電所で進めている津波対策工事ほか追加工事について、静岡県による点検が行われ、市も立ち会いました。

点 検 項 目

〈津波対策工事ほか追加工事〉

○机上点検

- ・浜岡 4 号機 内部溢水防護対策設備設置工事 書類確認

○現場点検

- ・浜岡 4 号機 内部溢水防護対策設備設置工事 浸水防止ダンパ設置状況確認 現場確認

〈講 評〉

静岡県から「内部溢水防護対策設備のうち、浸水防止ダンパの設置について、現場確認および書類確認をおこなった。本日の点検で、中部電力の計画どおりに設置されていることを確認した。県としては来年度も今年度同様に点検を実施していきたい。」と講評がありました。

御前崎市から「長内部溢水防護対策のうち、浸水防止ダンパの設置について、現場確認および書類確認をおこなった。本日の点検で、中部電力の計画どおりに設置されていることを確認した。来年度も引き続き、市民の安全・安心のため、安全性対策工事に取り組んでいただきたい。」と講評しました。

次回点検、2022 年 4 月 26 日 (火)

