

第 15 回津波対策工事点検

2013.6.3 午前 10 時 00 分～ 午後 3 時 10 分 浜岡原子力発電所 本館事務棟 5 階

防波壁以外…市会計課検査監・市原子力政策室長

点検項目

防波壁以外班…静岡県危機管理部

「緊急時海水取水設備の設置」に係る設備概要説明

現場点検

3 号機緊急時海水取水設備現場点検

- ・ポンプ据え付け状態確認
- ・ポンプ運転状態確認（2 台のポンプを起動し送水圧と水位を確認）

4 号機緊急時海水取水設備現場点検

- ・設備の遠隔操作性確認（中央制御室でポンプ機動・停止操作確認）
- ・ポンプ据え付け状態確認
- ・ポンプ運転状態確認（2 台のポンプを起動し送水圧と水位を確認）

緊急時海水取水設備の社内検査記録確認

「建屋外壁の防水構造扉の信頼性強化」に係るパッキンの経年劣化を考慮した保全計画説明

県からは定期的に点検を続けよう。設備が現実に使えるかどうか、訓練や運用体制などソフト面も把握したい。設備をどのように運用していくか、訓練情報なども発信して県民に伝えてほしい。運用体制が固まり訓練などができる状況でまた確認したい。全体像も電源確保や注水強化など部門ごと整理してつながりを説明してほしいと要望があった。

点検結果は異常なし。計画どおりの対策が実施されていた。設備はしっかりできて運用で混乱しないよう操作手順や訓練の情報など一層分かりやすい情報発信に努めてほしい。

終了