

第 44 回津波対策工事点検

2015.9.18(金)午前 10 時 00 分～ 午後 3 時 30 分 浜岡原子力発電所 本館事務棟 5 階

- ・防波壁以外点検班 …市原子力政策室室長、静岡県危機管理監代理、
原子力安全対策課班長他 2 名
- ・防波壁点検班 …御前崎市検査監、交通基盤部・島田土木事務所(5)

点 検 項 目

〈防波壁以外〉

- 水源の多様化 緊急時淡水貯蔵の設置状況
書類点検及び現場点検

〈防波壁〉

- 防波壁の設置状況
書類点検及び現場確認（西工区 1，2 号放水路部付近）

〈講 評〉

書類点検及び現場確認の結果、静岡県からは「緊急時淡水貯蔵の設置工事について、淡水貯蔵やポンプが中部電力の計画どおり設置されていることを確認しました。外部配管の設置についても計画どおり進めてもらいたい。」

「防波壁設置工事の点検結果について、点検基準を満たしていることを確認した。今後とも品質管理に留意し着実に工事をすすめてもらいたい。」との講評があった。

御前崎市会計課水野検査監からは「計画どおり着実に工事が進められていることを確認した。台風シーズンのため、安全に十分留意して工事を進めてもらいたい。」との講評があった。

以上