

## 第 53 回津波対策工事点検

2016.5.12 (木)午前 10 時 00 分～ 午後 3 時 30 分 浜岡原子力発電所 本館事務棟 5階

御前崎市会計課検査官

静岡県危機管理監代理

原子力安全対策課

### 点 検 項 目

#### 〈津波対策工事ほか追加工事〉

- 補給水系などの注水配管の追設
  - ・点検内容他説明
  - ・書類点検  
(工事に係る社内検査記録確認)
  - ・現場点検
  
- 4号機取水槽地盤改良工事(取水槽補強含む)
  - ・点検内容他説明
  - ・書類点検  
(工事に係る社内検査記録確認)
  - ・現場点検
  
- 地下配管ダクト点検口、入口扉等閉止
  - ・点検内容他説明
  - ・書類点検  
(工事に係る社内検査記録確認)
  - ・現場点検

#### 〈講 評〉

書類点検及び現場確認の結果、静岡県からは「本日点検をおこなった3つの項目については、中部電力の計画どおり工事が行われていることを確認した。なお、補給水系などの注水配管においては設備の追加設置に伴い系統が複雑となっていることから、非常時に迅速な対応が可能となるよう訓練等をおこない、ソフト面の対策も充実を図っていただきたい。」との講評があった。御前崎市検査官からは「対策工事が着実に進んでいることを確認した。安全を第一に、ハードだけではなくソフト面の対策も確実に実施してほしい。」との講評があった。

以上