

## 第 57 回津波対策工事他追加工事の現場点検

2016.7.20(水) 午前 10 時 00 分～午後 3 時 30 分 浜岡原子力発電所 事務本館 4 階第 1 検査官室  
市会計課検査官  
原子力政策室  
静岡県原子力安全対策課班長、主任

### 点 検 項 目

#### 〈津波対策工事ほか追加工事〉

- 長期冷却のための代替熱交換用配管の設置
  - ・点検内容他説明
  - ・書類点検（工事に係る社内検査記録確認）
  - ・現場点検
  
- 可搬設備の確保（注水ポンプ、直流電源車他）
  - ・点検内容他説明
  - ・書類点検（工事に係る社内検査記録確認）
  - ・現場点検
  
- 海水ポンプ軸受注水の無注水起動対策
  - ・点検内容他説明
  - ・書類点検（工事に係る社内検査記録確認）

#### 〈講 評〉

書類点検及び現場確認の結果、静岡県からは「本日点検を行った代替熱交換器用配管の設置、可搬設備の確保および海水ポンプ軸受注水の無注水起動対策について、中部電力の計画通り実施されていることを確認した。代替熱交換器の確保は除熱機能という重要な機能を担う対策であり、訓練や検証を通じて運用できるよう努めてほしい。」との講評があった。御前崎市からは「これまで色々な安全対策の工事を見せてもらっている。本日未明に、駿河湾沖で地震があった。地震はいつ起こるか分からないので、何ができるかを考え備えてほしい。」との講評があった。

以上