

第 58 回津波対策工事他追加工事の現場点検

2016.8.8(月) 午前 10 時 00 分～午後 3 時 30 分 浜岡原子力発電所 事務本館 4 階第 2 検査官室

市会計課検査官

市原子力政策室

静岡県 危機管理監代理兼危機管理部理事、原子力安全対策課班長、主任

点 検 項 目

〈津波対策工事ほか追加工事〉

○外部火災対策防火帯の設置

- ・点検内容他説明
- ・書類点検（工事に係る社内検査記録確認）
- ・現場点検

○発電所敷地東側西側盛土の嵩上げ（T.P.+22～24m）

- ・点検内容他説明
- ・書類点検（工事に係る社内検査記録確認）
- ・現場点検

〈講 評〉

書類点検及び現場点検の結果、静岡県からは「外部火災対策（防火帯の設置）および発電所敷地東側西側盛土の嵩上げについて、中部電力の計画どおり実施されていることを確認した。特に外部火災対策は、工事完了後においても維持管理が重要であるため、しっかり対応してほしい。」との講評があった。御前崎市からは「外部火災対策（防火帯の設置）および発電所敷地東側西側盛土の嵩上げについて、中部電力の計画どおり実施されていることを確認した。その他の安全性向上対策工事についても、今後とも市民に安心していただけるよう着実に進めてほしい。」との講評があった。

以上