

第 59 回津波対策工事他追加工事の現場点検

2016.9.13(火)午前 10 時 00 分～ 午前 15 時 00 分 浜岡原子力発電所 本館事務棟 4 階
市原子力政策室
静岡県危機管理監代理
原子力安全対策課班長 他 1 名

点 検 項 目

〈津波対策工事ほか追加工事〉

○可搬型気象観測装置の配備

- ・点検内容他説明
- ・書類点検（工事に係る社内検査記録確認）
- ・現場点検

○海水取水ポンプおよび同ポンプ周辺の配管に対する飛来物防護対策

- ・点検内容他説明
- ・書類点検（工事に係る社内検査記録確認）
- ・現場点検

○変圧器一相開放対策

- ・点検内容他説明
- ・書類点検（工事に係る社内検査記録確認）
- ・現場点検

〈講 評〉

書類点検及び現場確認の結果、静岡県からは「竜巻対策、変圧器一相開放対策について、中部電力の計画どおり実施されていることを確認した。可搬型気象観測装置について、必要なときに確実に使うことができるように、今後、訓練および点検を実施してほしい。」との講評があった。御前崎市からは「これまでおこなった点検をとおして、対策工事が一つ一つ着実に完了しているという印象を持った。残りの工事についても、市民の安心・安全のために、スピード感を持って、着実に工事を進めるとともに工程管理をしっかりとこなしてほしい。」との講評があった。

以上