

第 60 回津波対策工事他追加工事の現場点検

2016.10.14(金)午前 10 時 00 分～ 午前 15 時 00 分 浜岡原子力発電所 本館事務棟 4 階
市原子力政策室
静岡県危機管理監代理
原子力安全対策課班長 他 1 名

点 検 項 目

〈津波対策工事ほか追加工事〉

- ガスタービン発電機の高台設置
 - ・点検内容他説明
 - ・書類点検（工事に係る社内検査記録確認）
 - ・現場点検

- 被水防護カバーの設置
 - ・点検内容他説明
 - ・書類点検（工事に係る社内検査記録確認）

〈講 評〉

書類点検及び現場確認の結果、静岡県からは「ガスタービン発電機の高台設置および被水防護カバーの設置について、中部電力の計画どおり実施されていることを確認した。ガスタービン発電機については、今回、負荷試験を確認することができた。緊張感のある中で、中央制御室の操作が行われていることや、設備の性能が計画どおり発揮されていることを確認した。ガスタービン発電機は緊急時に使うものであり、複数号機にまたがる連携など、訓練を通じて確実な対応ができるようお願いしたい。」との講評があった。御前崎市からは「9月末に4市対協で対策工事の様子を確認していただくことができた。4市対協の各会員それぞれが対策工事に対して考えていただけたと思う。今後も安全性向上対策工事を着実に進め、市民の安心感が得られるように努力してほしい。また、一人でも多くの人に対策工事の様子を確認していただけるよう対応をお願いしたい。」との講評があった。

以上