

## 第 67 回津波対策工事他追加工事の現場点検

2017.4.28(金) 午前 10 時 00 分～午後 3 時 30 分 浜岡原子力発電所 本館事務棟 4 階

エネルギー政策課

静岡県危機管理監代理

静岡県原子力安全対策課 課長代理、班長、主任

### 点 検 項 目

#### 〈津波対策工事ほか追加工事〉

- 可搬型設備の保管場所確保
- アクセスルート整備
- 重大事故等対処設備防護のための屋外タンク等の漂流物対策
- 可搬型設備用燃料充填装置
- 緊急時用資機材倉庫の高台設置
  - ・点検内容他説明
  - ・書類点検（工事に係る社内検査記録確認）
  - ・現場点検
  
- 可搬型設備用燃料充填装置（500KV 開閉所）
- GTG 燃料タンク（車中）
- 緊急時用資機材倉庫の高台設置（テント倉庫）
- 西側保管場所燃料タンク
  - ・現場点検

#### 〈講 評〉

書類点検及び現場確認の結果、静岡県から、「今回確認した工事について、中部電力の計画どおりに進んでいることを確認した。最悪を想定した対策までとられていると感じた。引き続き、設備だけでなく、設備を扱う人の訓練なども実施していただきたい。」との講評があった。

御前崎市から、「今回確認した工事について、中部電力の計画どおりに進んでいることを確認した。ここまで対策するのかというぐらいの工事が行われている中で、最近、工事中のヒューマンエラーが目立っている。信用を一度失うと取り戻すのは難しい。ヒューマンエラー対策をしっかりと行い、工事を進めてほしい。」との講評があった。

以上