

第 68 回津波対策工事他追加工事の現場点検

2017.6.14(水) 午前 10 時 00 分～午後 3 時 30 分 浜岡原子力発電所 本館事務棟 4 階

エネルギー政策課

静岡県危機管理監代理

静岡県原子力安全対策課 課長、班長、主任

点 検 項 目

〈津波対策工事ほか追加工事〉

- 原子炉建屋ベント設備による原子炉建屋からの水素排出
 - ・ベントパネル解放用シリンダ駆動装置
- 原子炉建屋への水素濃度計の設置
 - ・点検内容他説明
 - ・書類点検（工事に係る社内検査記録確認）
 - ・現場点検

〈講 評〉

書類点検及び現場確認の結果、静岡県から、「今回確認した工事について、中部電力の計画どおりに進んでいることを確認した。過酷事故を想定した様々な対策に取り組んでいると感じた。また、本設備の役割等について自治体とのリスクコミュニケーションが重要」との講評があった。

御前崎市から、「今回確認した工事について、中部電力の計画どおりに進んでいることを確認した。これから気温が高くなっていくので、作業員の健康管理、安全管理に留意して工事を進めてほしい。」との講評があった。

以上