

第 69 回津波対策工事他追加工事の現場点検

2017.8.10(木) 午前 10 時 00 分～午後 3 時 30 分 浜岡原子力発電所 本館事務棟 4 階
エネルギー政策課
静岡県原子力安全対策課班長、主任

点 検 項 目

〈津波対策工事ほか追加工事〉

- 水密扉の追設・補強（内部溢水対策）
- 格納容器ベントの遠隔操作化
 - ・点検内容他説明
 - ・書類点検（工事に係る社内検査記録確認）
 - ・現場点検
 - ・格納容器ベントの遠隔操作ユニット設置状況確認
 - ・遠隔操作スイッチ設置状況確認

〈講 評〉

書類点検及び現場確認の結果、静岡県から、「今回確認した工事について、中部電力の計画どおりに進んでいることを確認した。格納容器ベントに係る設備は重要な設備であるため、保守点検を確実にを行うとともに運用方法の十分な検討と運転操作の習熟に努めてほしい」との講評があった。

御前崎市から、「今回確認した工事について、中部電力の計画どおりに進んでいることを確認した。今後も気温が高い日が続くため、作業員の健康管理、安全管理に留意して工事を進めてほしい。」との講評があった。

以上