

## 第 70 回津波対策工事他追加工事の現場点検

2017.9.13(水) 午前 10 時 00 分～午後 3 時 30 分 浜岡原子力発電所 本館事務棟 4 階

エネルギー政策課

危機管理部 危機管理監代理

静岡県原子力安全対策課 課長、班長、主任

### 点 検 項 目

#### 〈津波対策工事ほか追加工事〉

○ 4 号機 循環水系からタービン建屋内への溢水防止対策（隔離機能の追加）

- ・点検内容他説明
- ・書類点検（工事に係る社内検査記録確認）

○海上用放射線計測器（マルチコプター）

- ・点検内容他説明
- ・書類点検（工事に係る社内検査記録確認）
- ・現場点検

#### 〈講 評〉

書類点検及び現場確認の結果、静岡県から、「周辺海域用モニタリング装置の配備および循環水系からタービン建屋内への溢水防止対策（隔離機能の追加）について、中部電力の計画どおりに進んでいることを確認した。マルチコプターの操作については、緊急時に必要となるため、技量の維持を行い、万が一に備えてほしい」との講評があった。

御前崎市から、「周辺海域用モニタリング装置の配備および循環水系からタービン建屋内への溢水防止対策（隔離機能の追加）について、中部電力の計画どおりに進んでいることを確認した。原子力規制委員会の新規制基準に真摯に対応し、工事を着実に進め、市民の安全、安心につなげてほしい」との講評があった。

以上