

## 第 82 回津波対策工事他追加工事の現場点検

2019.3.28(木) 午後 1 時 00 分～午後 4 時 00 分 浜岡原子力発電所 4 階第 2 検査官室

危機管理部 危機管理監代理

静岡県原子力安全対策課 課長、班長、主任

市エネルギー政策課

### 点 検 項 目

#### 〈津波対策工事ほか追加工事〉

- 電源盤などの上層階および高台への設置（4号機）
- 緊急時海水取水設備（EWS）の設置（4号機）
  - ・点検内容他説明
  - ・書類点検（工事に係る社内検査記録確認）
  - ・現場点検

#### 〈講 評〉

書類点検及び現場確認の結果、静岡県から、「電源盤などの上層階および高台への設置工事ならびに緊急時海水取水設備（EWS）の設置工事について、中部電力の計画どおりに進んでいることを確認した。今回の点検範囲は、電源喪失時における電源確保のための重要な工事と認識した。これらの設備が有事においても確実に機能するよう維持管理していくことが大切である。」との講評があった。

御前崎市から、「電源盤などの上層階および高台への設置工事ならびに緊急時海水取水設備（EWS）の設置工事について、中部電力の計画どおりに進んでいることを確認した。対策工事を段階的に点検・確認し、情報発信をすることにより市民の安心につながると考えるため、引き続き対応をお願いする。」との講評があった。

次回点検、4/24(水)

以上