

## 第 85 回津波対策工事他追加工事の現場点検

### 点 検 日

令和元年 7 月 30 日（水）午前 10 時 30 分～午後 3 時 00 分

中部電力㈱が浜岡原子力発電所で進めている津波対策工事他追加工事について、静岡県による点検が行われ、市も立ち会いました。

### 点 検 項 目

#### 〈津波対策工事ほか追加工事〉

##### ○机上点検

- ・ 高圧注水系を運転可能とするための空冷式熱交換器の設置  
（社内検査記録確認）

##### ○現場点検

- ・ 高圧注水系を運転可能とするための空冷式熱交換器の設置
- ・ 緊急時高圧炉心スプレイ冷却水ポンプ運転状態確認

※全交流動力電源喪失及び原子炉の熱を海へ放出する機能が喪失した場合、原子炉の熱を下げる注水設備としての高圧炉心スプレイ設備を冷却するための設備

### 〈講 評〉

書類点検及び現場確認の結果、静岡県から、「高圧注水系を運転可能とするための空冷式熱交換器の設置工事について、中部電力の計画どおりに進んでいることを確認した。非常時において重要な設備であるため、今後ともしっかり工事を進めていただきたい」との講評がありました。

市からは、「高圧注水系を運転可能とするための空冷式熱交換器の設置工事について中部電力の計画どおりに進んでいることを確認した。今後も市民の安心安全のために確実に工事を進めていただきたい。また熱中症に注意して作業して下さい」との講評をしました。

### 次回点検の予定

第 86 回点検は令和元年 8 月 27 日（火）を予定しています。

