

## 第 89 回津波対策工事他追加工事の現場点検

### 点 検 日

2019.11.19(火) 午後 1 時 00 分～午後 4 時 00 分

中部電力(株)浜岡原子力発電所で進めている津波対策工事他追加工事について、静岡県による点検が行われ、市も立ち合いました。

### 点 検 項 目

#### 〈津波対策工事ほか追加工事〉

##### ○机上点検

- ・ 4 号機 配管・電炉サポート改造  
(工事に関わる社内検査記録確認) メーカー基準値による
- ・ 外観目視検査記録・浸透深傷試験記録・寸法検査記録

##### ○現場点検

- ・ 4 号機 配管・電炉サポート改造  
サプレッションチェンバボックスサポート耐震補強状況確認

#### 〈講 評〉

書類点検及び現場確認の結果、静岡県から、「サプレッションチェンバボックスサポート耐震補強状況について、現場と記録の確認を実施し、中部電力の計画どおりに進んでいることを確認した。今後とも引き続き安全対策工事を着実に行っていただきたい」との講評があった。

御前崎市として、「サプレッションチェンバボックスサポート耐震補強状況について、現場と記録の確認を実施し、中部電力の計画どおりに進んでいることを確認した。市民の安心安全のために、着実に進めていただきたい」との講評をした。

### 次回点検の予定

第 90 回点検は令和元年 12 月 25 日 (水) を予定しています

