

## 第 90 回津波対策工事他追加工事の現場点検

### 点 検 日

2019.12.25(水) 午後 1 時 00 分～午後 4 時 00 分

中部電力(株)浜岡原子力発電所で進めている津波対策工事他追加工事について、静岡県による点検が行われ、市も立ち合いました。

### 点 検 項 目

#### 〈津波対策工事ほか追加工事〉

##### ○机上点検

- ・ 4 号機 蓄電池容量の増強のうち常設代替直流電源設備設置  
緊急時原子炉充電器・緊急時原子炉蓄電池盤・緊急時原子炉直流主母線盤  
緊急時原子炉直流 C/C  
盤・機器据付、点検記録、盤打振試験  
受電試験記録及び運転状態確認記録、緊急時原子炉蓄電池組み合わせ試験記録

##### ○現場点検

- ・ 4 号機 原子炉建屋中 2 階計測制御電源 B 室  
蓄電池容量の増強のうち常設代替直流電源設備設置  
緊急時原子炉充電器現場据付状況確認
- ・ 4 号機 原子炉建屋 3 階再循環ポンプ電源装置室  
蓄電池容量の増強のうち常設代替直流電源設備設置  
緊急時原子炉蓄電池現場据付状況確認

#### 〈講 評〉

書類点検及び現場確認の結果、静岡県から、「常設代替直流電源設備装置」について、書類点検及び現場点検を行い、中部電力の計画どおりに対策工事が真摯に取り組まれていることを確認した。今年最後の点検だったが、来年も引き続き点検を実施していくため協力をお願いする。との講評があった。

御前崎市として、「常設代替直流電源設備設置工事について、書類点検及び現場点検を行い、中部電力の計画どおりに進んでいることを確認した。今後も市民の安心安全のために、確実に進めていただきたい」との講評をした。

#### 次回点検の予定

第 91 回点検は令和 2 年 1 月 31 日（金）を予定しています。

