

## 第 91 回津波対策工事他追加工事の現場点検

### 点 検 日

2020.1.31(金) 午前 10 時 30 分～午後 3 時 00 分

中部電力(株)浜岡原子力発電所で進めている津波対策工事他追加工事について、静岡県による点検が行われ、市も立ち合いました。

### 点 検 項 目

#### 〈津波対策工事ほか追加工事〉

##### ○机上点検

- ・ 4 号機 フィルタベント出口配管への水素濃度計の設置  
環境条件、展開接続図、評価試験報告書、保全作業報告書（機器据付記録、打振試験点検記録）  
組合せ試験（ガス校正）

##### ○現場点検

- ・ 4 号機 排気筒付近  
フィルタベント出口放射線モニタ（B）確認
- ・ 4 号機 原子炉建屋 2 階  
フィルタベント出口配管への水素濃度計の設置  
フィルタベント出口水素濃度計ラック現場据付状況確認

#### 〈講 評〉

書類点検及び現場確認の結果、静岡県から、「フィルタベント出口配管への水素濃度計の設置工事」について、書類点検及び現場点検を行い、中部電力の計画どおりに対策工事が進んでいることを確認した。今後も確実に工事を実施していただきたい。との講評があった。

御前崎市として、「フィルタベント出口配管への水素濃度計の設置工事について、書類点検及び現場点検を行い、中部電力の計画どおりに進んでいることを確認した。今後も市民の安心安全のために、確実に進めていただきたい」との講評をした。

#### 次回点検の予定

第 91 回点検は令和 2 年 2 月 19 日（水）を予定しています。

