

第 92 回津波対策工事他追加工事の現場点検

点 検 日

2020.2.19(水) 午前 11 時 15 分～午後 2 時 45 分

中部電力(株)浜岡原子力発電所で進めている津波対策工事他追加工事について、静岡県による点検が行われ、市も立ち合いました。

点 検 項 目

〈津波対策工事ほか追加工事〉

○机上点検

- ・ 4 号機 蓄電池容量の増強のうち高圧炉心スプレイ系蓄電池容量の増強

○現場点検

- ・ 4 号機 原子炉建屋 中地下 1 階
蓄電池容量の増強のうち高圧炉心スプレイ系蓄電池容量の増強
125V 高圧炉心スプレイ系蓄電池現場据付状況確認

〈講 評〉

書類点検及び現場確認の結果、静岡県から、「蓄電池容量の増強のうち高圧炉心スプレイ系蓄電池容量の増強工事」について、現場と記録の確認を行い、中部電力の計画どおりに対策工事が進んでいることを確認した。本設備は緊急時に使用する重要な設備であることから、今後とも点検を適切に実施し、設備の維持管理を図っていただきたい。」との講評があった。

御前崎市として、「蓄電池容量の増強のうち高圧炉心スプレイ系蓄電池容量の増強工事について、中部電力の計画どおりに進んでいることを確認した。2月に入り寒暖差も大きいため健康管理に気を付けて作業を進めていただきたい。」との講評をした。

次回点検の予定

第 92 回点検は令和 2 年 3 月 24 日（火）を予定しています。

