

第 93 回津波対策工事他追加工事の現場点検

2020.3.24(火) 午前 10 時 30 分～午後 3 時 00 分 浜岡原子力発電所 第 2 検査官室

中部電力(株)浜岡原子力発電所で進めている津波対策工事他追加工事について、静岡県による点検が行われ、市も立ち合いました。

点 検 項 目

〈津波対策工事ほか追加工事〉

○机上点検

- ・ 4 号機 低耐震クラス機器の耐震補強

○現場点検

- ・ 4 号機 タービン建屋 主復水器室
復水器水室固定サポート現場据付状況確認

〈講 評〉

書類点検及び現場確認の結果、静岡県から、「低耐震クラス機器の耐震補強工事のうち復水器水室固定サポート耐震補強工事について、現場と記録の確認を行い、中部電力の計画どおりに対策工事が進んでいることを確認した。安全性を向上させることは重要であることから、今後も工事の確実な実施をお願いする。」との講評があった。

御前崎市として、「低耐震クラス機器の耐震補強工事のうち復水器水室固定サポート耐震補強工事について、中部電力の計画どおりに対策工事が進んでいることを確認した。安全・安心のため適切に進めていただきたい。」との講評をした。

次回点検の予定

第 94 回点検は令和 2 年 4 月 22 日(水)を予定しています。

