

第 94 回津波対策工事他追加工事の現場点検

令和 2 年 6 月 25 日(木) 午後 1 時 00 分～午後 3 時 50 分 浜岡原子力発電所 第 2 検査官室
中部電力(株)浜岡原子力発電所で進めている津波対策工事他追加工事について、静岡県による点検が行われ、市も立ち合いました。

点 検 項 目

〈津波対策工事ほか追加工事〉

○机上点検

- ・4 号機 安全上重要な機能の状況把握に必要なパラメータに関する耐震性を確保した記録・保存システムの設置、中央制御室から緊急時対策所への多重化（多様化）伝送ルートの確保

○現場点検

- ・緊急時対策所、4 号機

安全パラメータ伝送システムサーバ設置状況確認、伝送盤設置状況確認

〈講 評〉

書類点検及び現場確認の結果、静岡県から「安全パラメータ伝送システム改造工事のうち、多様化したパラメータ伝送ルートの確保状況およびサーバ据付状況について、現場確認および書類確認をおこなった。本システムは福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた対策であり、重要なものと認識している。本日の点検で、中部電力の計画どおりに実施されていることを確認した。」と講評があった。

御前崎市から「安全パラメータ伝送システム改造工事のうち、多様化したパラメータ伝送ルートの確保状況およびサーバ据付状況について、確実な工事の施工がなされていることを確認した。今後も市民の安全・安心のため工事を適切に進めていただきたい。」と講評した。



次 回 点 検 の 予 定

第 95 回点検は令和 2 年 7 月 29 日(水)を予定しています。